




LDPBW-08

WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE.

Checklist 1 – DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN.

**ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:**

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door: ADC GORIS Carl – CSM Kab CHOD

Naam uitvoerder - graad - handtekening: 

Datum inspectie: 01/04/2025

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:

naam - datum: Adjt MAZY Mehdi

Kopie technische dienst:

naam - datum:

Kopie hiërarchische lijn:

naam - datum: Maj MAERTENS Pieter

Werkaanvraag:

Nr.:

Checklist Kab CHOD – Kwartier Koningin Elisabeth blok 1 – 6^e verdiep – A vleugel + zaal B603

AFDELING/ PLAATS	Nr. BLUSTOESTEL	TYPE BLUSTOESTEL	AANWEZIG	NUMMERING	BEREIKBAAR	ALG. STAAT	VERZEGELD MET ZEGELLOOD	DRUK (indien van toepassing)	GEBRUIKSAANWIJZING (LEESBAAR)	PICTOGRAM	OPMERKINGEN UIT TE VOEREN ACTIES
CHOD thv A643	21P6/142264	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
CHOD thv A643	02C5/66959	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
CHOD thv T62	02P6/88179	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/P6/253	13P6/89560/	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/P6/665	13P6/89783/	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
B603/1	02C5/40993	CO2 5 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/P6/237	13P6/89786	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/C5/1028	08C5/04133	CO2 5 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/C5/1054	15C5/91306	CO2 5 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/P6/675	11P6/94330	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/C5/1016	02C5/40960	CO2 5 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1/P6/657	13P6/89577	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1P6/639	13P6/89551	Poeder 6 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
LIFT	01C5/39558	CO2 5 kg	X	X	X	X	X	/	X	X	
1P6/220	XXX										Gemeld op rondgang

VISAHiërarchische lijn: Cie Comd
(handtekening)

(naam)

Maj MAERTENS Pieter

(datum)

Zie handtekening

Preventieadviseur:

(handtekening)

(naam)

Adjt MAZY Mehdi

(datum)

Zie handtekening



LDPBW-08

WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Checklist 6 – KAST HASPEL MET MUURHYDRANT



ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

ADC GORIS Carl – CSM Kab CHOD

Datum inspectie: 01/04/2025

Werkaanvraag:

Nr.:

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:

Naam: Adjit MAZY Mehdi

datum:

Kopie hiërarchische lijn:

Naam: Maj MAERTENS Pieter

datum: 26/1/25

Kopie technische dienst:

Naam:

datum:

Checklist Kab CHOD – Kwartier Koningin Elisabeth blok 1 – 6^e verdiep – A vleugel

AFDELING/ PLAATS	KAST				MUURHYDRANT				HASPEL				OPMERKINGEN/UIT TE VOEREN ACTIES						
	INTERN NUMMER (asset)	BEREIKBAAR	STAAT VAN DE KAST	PICTOGRAM	VERBOD WATERGEBRUIK	GEBRUIKSAAWJIZING	NUMMERING	DRUKMETER	SOORT (b.v. DSP45)	AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	VOORZIENE SLANGEN EN SPUITSTUK AANWEZIG		STAAT SLANGEN	STAAT SPUITSTUK	SOORT (aantal meter)	AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	GOED OPPEROLD
CHOD thv T62	020	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	2 x DSP45	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	20	Ok	Ok	Ok	Ok
CHOD thv A643	021	Nok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	2 x DSP45	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	30	Ok	Ok	Ok	Ok

VISA

Hiërarchische lijn: Cie Comd

Graad naam: Maj MAERTENS Pieter

Handtekening:

Preventieadviseur:

Graad naam: Adjit MAZY Mehdi

Handtekening: