




LDPBW-08

## WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE.

### Checklist 6 – KAST HASPEL MET MUURHYDRANT

**ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:**

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

Datum inspectie: 29/10/2025

Werkaanvraag:

*Bounya Rania*

Nr.:

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur: NVT

Kopie hiërarchische lijn: NVT

Kopie technische dienst: NVT

**NVT**

Naam:

Naam:

Naam:

datum:

datum:

datum:

## Checklist

AFDELING/ PLAATS	KAST							MUURHYDRANT				HASPEL			OPMERKINGEN/UIT TE VOEREN ACTIES				
	INTERN NUMMER (asset)	BEREIKBAAR	STAAT VAN DE KAST	PICTOGRAM	VERBOD WATERGEBRUIK	GEBRUIKSAANWIJZING	NUMMERING	DRUKMETER	AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	VOORZIENE SLANGEN EN SPIJITSTUK AANWEZIG	STAAT SLANGEN	STAAT SPIJITSTUK	SOORT (aantal meter)		AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	GOED OPGEROLD	PISTOOL VERGRENDELD MET TOEVOERKRAAN
4D-3-56	FE2100 6C- 4D/3.01	OK	OK	OK	NVT	OK	NVT	OK	OK	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK	OK	OK	
4D-3-38	FE2100 6C- 4D/3.05	OK	OK	OK	NVT	OK	nvt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK	OK	OK	Kast sluit niet goed
4D- naast de liften	FE2100 6C- 4D/3.03	OK	OK	OK	NVT	OK	NVT	OK	OK	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK	OK	OK	
4D-3-31	FE2100 6C- 4D/3.04	OK	OK	OK	NVT	OK	NVT	OK	OK	OK	OK	OK	OK	30	OK	OK	OK	OK	





DG H&WB

# PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Alarmknop.



## ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

*Boumya Rania*

Datum inspectie: 29/10/2025 / DGH&WB 4D / 3<sup>de</sup> verdieping

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:

naam - datum:

Kopie technische dienst:

naam - datum: NVT

Kopie hiërarchische lijn:

naam - datum:

Werkaanvraag:

Nr.: NVT

## Checklist

AFDELING/ PLAATS	Nr. Alarmknop	Zijn de instructies leesbaar?	Is de alarmknop stevig bevestigd?	Is het breekglas van de alarmknop intact?	Is de alarmknop vrij van beschadigingen?	OPMERKINGEN/ UIT TE VOEREN ACTIES
4D3.44	BM4D322	ok	ok	ok	ok	N/A
trap	BM4D318	ok	ok	ok	ok	N/A
4D3.65	BM4D3.15	ok	ok	ok	ok	N/A
Trap/lift	BM4D313	ok	ok	ok	ok	N/A
4D3.75	BM4D309	ok	ok	ok	ok	N/A
trap	BM4D305	ok	ok	ok	ok	N/A
4D3.101	BM4D302	ok	ok	ok	ok	N/A
4CD3.06	Geen nr	ok	ok	ok	ok	Geen nummer
4CD3.09	Geen nr	ok	ok	ok	ok	Geen nummer
4D3.72 (Lift)	BM4D3.15	Ok	Ok	Ok	Ok	.

## VISA

Hiërarchische lijn:

(handtekening)

*MICHEL REMI*  
 LT-00 (OF 100)  
 CHIEF OF STAFF  
 DEFENCE - DG H&WB

(naam)

(datum)

4/11/25

As-Prev:

(handtekening)

(naam)

(datum)

*Boumya Rania*

Boumya Rania

30/10/2025



**PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE.  
Veiligheidsverlichting.**



**ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:**

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:  
*Boumya Rania*

Datum inspectie: 29/10/2025 / DGH&WB 4D / 3<sup>de</sup> verdieping

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:  
naam - datum:

Kopie technische dienst:  
naam - datum: NVT

Kopie hiërarchische lijn:  
naam - datum:

Werkaanvraag:  
Nr.: NVT

**Checklist**

AFDELING/ PLAATS	Nr. Veiligheids- verlichting	Brand het lichtje groen?	Is het omhulsel intact?	OPMERKINGEN/ UIT TE VOEREN ACTIES
4D3.44	4D3.22	ok	ok	N/A
4D3.42	4D3.21	ok	ok	N/A
4D3.38	4D3.19	ok	ok	N/A
Trap	4D3.18	ok	ok	N/A
Sleutelkast	4D3.17	ok	ok	N/A
4D3.31	4D3.16	ok	ok	N/A
4D3.67	4D3.15	ok	ok	N/A
4D3.16	4D3.14	ok	ok	N/A
Lift	4D3.13	ok	ok	N/A
4D3.04	4D3.11	ok	ok	N/A
4D3.75	4D3.09	ok	ok	N/A
4D3.119	4D3.08	ok	ok	N/A
4D3.112	4D3.07	ok	ok	N/A
trap	4D3.05	ok	ok	N/A
4D3.111	4D3.03	ok	ok	N/A
4D3.105	4D3.02	ok	ok	N/A
4D3.101	4D3.01	ok	ok	N/A
Begin gang F-16	4D3.10	ok	ok	N/A
4CD3.04	4DC3.4	ok	ok	N/A
4CD3.09	4DC3.3	ok	ok	N/A
4CD3.15	4DC3.2	ok	ok	N/A

**VISA**

Hiërarchische lijn:  
(handtekening) *MICHEL REMACLE*  
(naam) **LT-COL (OF-049)**  
(datum) **CHIEF OF STAFF**  
**DEFENCE DG H&WB**  
*4/11/25*

As-Prev: *Boumya*  
(handtekening)  
(naam) **BOUMYA RANIA**  
(datum) **30/10/2025**



DG H&WB

# PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Rookmelder.



## ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

*Boumya Rania*

Datum inspectie: 29/10/2025 / DGH&WB 4D / 3<sup>de</sup> verdieping

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:

naam - datum:

Kopie technische dienst:

naam - datum: NVT

Kopie hiërarchische lijn:

naam - datum:

Werkaanvraag:

Nr.: NVT

## Checklist

AFDELING/ PLAATS	Nr. Rookmelder	Is de rookmelder correct bevestigd?	Is het omhulsel intact?	OPMERKINGEN/ UIT TE VOEREN ACTIES
4D 3.44	BD4D322	ok	ok	N/A
4D3.58	BD4D321	ok	ok	N/A
4D3.38	BD4D319	ok	ok	N/A
Trap	BD4D318	ok	ok	N/A
4D3.60	BD4D317	ok	ok	N/A
4D3.32	BD4D316	ok	ok	N/A
4D3.65	BD4D315	ok	ok	N/A
4D3.67	BD4D315A	ok	ok	N/A
4D3.16	BD4D314	ok	ok	N/A
Lift	BD4D313	ok	ok	N/A
4D3.74	BD4D311	ok	ok	N/A
4D3.76	BD4D309	ok	ok	N/A
4D3.79	BD4D308	ok	ok	N/A
4D3.112	BD4D305A	ok	ok	N/A
trap	BD4D305	ok	ok	N/A
4D3.84	BD4D304	ok	ok	N/A
4D3.105	BD4D303	ok	ok	N/A
4D3.101	BD4D302	ok	ok	N/A
Begin gang F-16	Geen nr	ok	ok	Geen nummer
4CD3.05	Geen nr	ok	ok	Geen nummer
4CD3.08	Geen nr	ok	ok	Geen nummer
4CD3.21	Geen nr	ok	ok	Geen nummer

## VISA

Hiërarchische lijn:  
(handtekening)

(naam)

(datum)

**MICHEL REMACLE**  
LT-COL (OF-04)  
CHIEF OF STAFF  
DEFENCE / DG H&WB

4/11/25

As-Prev:

(handtekening)

(naam)

(datum)

*Boumya Rania*  
BOUMYA RANIA

30/10/2025



LDPBW-08

# WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Checklist 1 – DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN.

**ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:**

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

*Boumya Rania*Datum inspectie: 29/10/2025 / DGH&WB 4D / 3<sup>de</sup> verdiepingOpmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:

naam - datum:

Kopie technische dienst:

naam - datum: NVT

Kopie hiërarchische lijn:

naam - datum:

Werkaanvraag:

Nr.: NVT

## Checklist

AFDELING/ PLAATS	Nr. BLUSTOESTEL	TYPE BLUSTOESTEL	BEREIKBAAR	ALG. STAAT	VERZEGELD MET ZEGELLOOD	GEBRUIKSAANWIJZING LEESBAAR	PICTOGRAM	OPMERKINGEN/ UIT TE VOEREN ACTIES
4 D - 3.44	02P6/01070/	A/B/C	Ok	Ok	Ok	NOK	Ok	Afvoer vermeld op fles
4 D - 3.56	02C5/50077	Co2	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	
4D-38	11p6/40455/	A/B/C	ok	ok	ok	ok	ok	
4D-33	21P6/142262	A/B/C	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	
4D-32	77C5/57811	Co2	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Gescheurde instructie
4D-3.65	Ontbreekt	A/B/C	ok	ok	ok	ok	ok	Geen assetnummering
4D-3.75	Ontbreekt	A/B/C	ok	ok	ok	ok	ok	Geen assetnummering
4D-3.115	12C5/29349/	Co2	ok	ok	ok	ok	ok	
4D-3.82	12P6/74859/Lo80	A/B/C	ok	ok	ok	ok	ok	
4D-107	21P6/142187	A/B/C	Nok	ok	ok	ok	Ok	Kast blokkeert blustoestel
4D-3.86	17C5/38912/	Co2	Ok	ok	ok	ok	nok	Pictogram ontbreekt
4D-101	17P6/09478/Lo8	A/B/C	Nok	ok	ok	ok	ok	
4CD-3.05	21P6/142180	A/B/C	OK	OK	OK	OK	OK	
4CD-3.08	12C5042076/LO1 10	Co2	OK	OK	OK	OK	OK	
4CD-3.12A	22P6/56351	A/B/C	OK	OK	OK	OK	OK	

## VISA

Hiërarchische lijn:  
(handtekening)

(naam)

(datum)

**MICHEL REMACLE**  
LT-COL (OF-04)  
CHIEF OF STAFF  
DEFENCE DGH&WB

4/11/25

As-Prev:

(handtekening)

(naam)

(datum)

*Boumya Rania*

BOUMYA RANIA

30/10/2025