

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Opdrachtgever** : Nuyts Consult  
 Thuisasbest  
**Contact** : Carlo Nuyts  
**Adres** : Plataanstraat 80, B3920 LOMMEL, BELGIE

**Projectgegevens**  
 Projectcode : 2050275  
 Uw project omschrijving : 1060EVE1 - Eversestraat 1 brussel  
 Validatieref. : 2050275\_certificaat\_v1  
 Opdrachtverificatiecode : KNUV-YDXU-XMDA-WCAR

Ontvangstdatum : 19-12-2025  
 Rapportagedatum : 22-12-2025  
 Aantal monsters : 3  
 Aantal pagina's : 2

**Analysemethode: kwalitatief asbestonderzoek in materiaalmonsters m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896**

monstercode	omschrijving	chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet
9159802 *)	1060EVE1-M1 - Pleisterwerk muur	-	-	-	-	-	-
9159803	1060EVE1-PI1 - Plafondplaat	-	-	-	-	-	-
9159804	1060EVE1-L1 - Colovinyl	-	-	-	-	-	-

\*) Conclusie is verkregen na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

**Analysemethode**

Het monstermateriaal is onderzocht conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

**Legenda**

- pos : asbest aangetroffen
- : geen asbest aangetroffen

**INFORMATIEF**

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
9159802	1060EVE1-M1 - Pleisterwerk muur	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9159803	1060EVE1-PI1 - Plafondplaat	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9159804	1060EVE1-L1 - Colovinyl	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

**Opmerking**

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker  
Manager productie



**Disclaimer**

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Dit (asbest) vezelonderzoek is uitgevoerd op de locatie Barendrecht.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckebachweg 120  
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
CSOmegam@etbnl.eurofins.com  
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980  
BIC BNPANL2A  
BTW nr. NL8139.67.132.B01  
KvK nr. 34215654