



LDPBW-08

WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Checklist 6 – KAST HASPEL MET MUURHYDRANT



ADMINISTRATIE EN INFORMATIE:

Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door:

ADC GORIS Carl – CSM Kab CHOD

Datum inspectie: 18/12/2025

Werkaanvraag:

Nr.:

Opmerkingen en uit te voeren acties:

Kopie preventieadviseur:
Naam: Adjt Choubane Housene
datum:

Kopie hiërarchische lijn:
Naam: Maj MAERTENS Pieter
datum: 18/12/2025

Kopie technische dienst:
Naam:
datum:

Checklist Kab CHOD – Kwartier Koningin Elisabeth blok 1 – 6^e verdiep – A vleugel

AFDELING/ PLAATS	KAST										MUURHYDRANT			HASPEL				OPMERKINGEN/UIT TE VOEREN ACTIES	
	INTERN NUMMER (asset)	BEREIKBAAR	STAAT VAN DE KAST	PICTOGRAM	VERBOD WATERGEBRUIK	GEBRUIKSAANWIJZING	NUMMERING	DRUKMETER	SOORT (b.v. DSP45)	AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	VOORZIENE SLANGEN EN SPUITSTUK AANWEZIG	STAAT SLANGEN	STAAT SPUITSTUK	SOORT (aantal meter)	AANWEZIG	ALGEMENE STAAT	GOED OPGEROLD	PISTOOL VERGRENDELD MET TOEVOERKRAAN
CHOD thv T62	020	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	2 x DSP45	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	20	Ok	Ok	Ok	Ok
CHOD thv A643	021	Nok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	2 x DSP45	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	30	Ok	Ok	Ok	Ok

VISA

Hiërarchische lijn: Cie Comd

Graad naam: Maj MAERTENS Pieter

Handtekening:

Preventieadviseur:

Graad naam: Adjt Choubane Housene

Handtekening: