



LA DÉFENSE

BATAILLON QUARTIER GÉNÉRAL
ETAT- MAJOR DE LA DÉFENSE
Quartier Reine Elisabeth

10 JAN. 2017

Date:

MIT.S. 17-00009396

Page(s): +1 Ann)

Arch:H05

Au Comd ACOS WB
s/c Comd Bn QG EM Def QRE

Dirk LAFORCE
LtKol-LtCol
Commandant
Bn Hk Def St-KKE
Bn QG EM Def-QRE

Objet : **Rapport visite annuelle des lieux de travail**
Concerne: visite du 16/12/2016 au QRE - bloc 4D - 3^{ème} étage

Ref :

1. A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
2. A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1^{er} alinéa 1^a)

1. Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
2. Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 16/12/2016.
3. Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (5 pages)

Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel
Commandant
Président CCB 08

Info: TSS Infra QRE, S4 QRE, SLPPT 08

Correspondant: Samuel CORNU
Capitaine-commandant d'aviation
Tel: 9-6321-16981 ou 02/44.16981
E-Mail : Samuel.Cornu@mil.be



Bataillon Quartier Général Etat-Major de
la Défense
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1
1140 EVERE
BELGIQUE

.be

1. The first part of the document
describes the general situation
and the objectives of the study.
The second part of the document
describes the methodology used
in the study.



LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail

Eenheid/ Unité: ACOS WB (Bloc 4D – 3ème étage)

Datum/Date: 16/12/2016

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:

- **Dienst LDPBW 08:** - Cdt d'Avi Samuël CORNU
- **Kwartier Koningin Elisabeth:** - Excusé
- **Arbeidsgeneesheer:** - Excusé
- **Syndicale afvaardiging:** - Mr Marc SMEKENS (ACOD)
- Mr Sven ROOSEMEYERS (SLFP)
- **Eenheid:** - Cdt TURBANG (Offr PLP)
- Adjt CARPENTIER (As Prev)

Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:


ACOS WB a déménagé vers le QRE durant le 1^{er} semestre 2016 et a été directement impliqué dans la mise en œuvre du système dynamique de gestion des risques tel que décrit dans leurs directives.

La SLPPT 08 se félicite de la bonne collaboration ainsi que de leur implication lors des CCB.

En 2017, les efforts seront portés sur la rédaction des fiches Poste de travail afin de pouvoir établir les fiches de fonction de l'ensemble du personnel.

Certaines demandes de travail ayant un impact sur le bien-être du personnel (température trop basse après 15.30, manque d'éclairage de secours, problème d'hygiène causé par le manque de passage des femmes de ménage, chaises ergonomiques non fournies) ont été introduites et (re)formulées par le COS a.i. (Med Kol Erwin Dhondt). Ces dernières seront relayées vers le Comdt S4 du Bn QG EM Def ainsi que le Comdt TSS Infra du plateau.

Fait à EVERE, le 16/12/2016

Signature	
Nom	CORNU Samuel
Grade	Cdt d'Avi
Fonction	Chef SLPPT 08

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité			
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ Représentant CCB	OK	Col Johan COOPMANS
1.2	Stafoffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Cdt Daniel TURBANG (EP9301 à suivre)
1.3	AsPrev	OK	Adjit Jean-François CARPENTIER (formation suivie et réussie. TFE : Prévention Incendie Bloc 4D 3 ^{ème} étage)
1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	OK	Cdt Marcel VAN BRISTOM et Cdt Daniel STEVENS
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	
1.6	Trimestrieel verslag	OK	Dernier rapport à envoyer
1.7	Jaarverslag Rapport annuel	NVT	
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	OK	Vérifier la date du dernier passage individuel ainsi que l'endroit de passage (AMT 08, CME,...)
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK	En cours de rédaction
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	OK	
2.			
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) ¹	AI 01	A réaliser par l'AsPrev sur base de son TFE et du dossier incendie du bloc 4
2.2	1 ^{ste} interventieploeg/ Equipe de 1 ^{ère} intervention	OK	
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	29 Nov 16

¹ INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	Connu par le personnel
2.6	Signalisatie/ Signalisation	AI 02	Demande de travail à introduire pour : flèches photoluminescentes et pictogrammes pour dévidoirs)
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	OK	
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	OK	Remarque : Quid du transport de PMR en cas d'évacuation ?
3.	Eerste zorgen / Premiers soins		
3.1	Procedure	OK	
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	
3.3	Middelen	OK	
4.	Ongevallen en incidenten		
	Procedure	OK	
	Melding/déclaration	OK	
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)		
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	Travail sur éran, PHEF et Chauffeur
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	OK	En cours de rédaction
5.3	Functioniefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	AI 03	A réaliser par le S1 en collaboration avec la SLPPT08 quand les FPT auront été finalisées
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	OK	2 ont été réalisées au QRE : Div Santé et C&S
6.	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)		
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT	

