



LA DÉFENSE

BATAILLON QUARTIER GÉNÉRAL
ETAT- MAJOR DE LA DÉFENSE
Quartier Reine Elisabeth

Date:
MITS: 16-00
Page(s): 1
Arch:H05

14 DEC. 2016

402 128

Au Comd COMOPSMED

Objet : **Rapport visite annuelle des lieux de travail**
Concerne: visite du 08/12/2016 au QRE - bloc 1 2^{ème} étage

Ref :

1. A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
2. A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1^{er} alinéa 1^oa)

1. Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
2. Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 08/12/2016.
3. Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (6 pages)

Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel
Commandant
Président CCB 08

Info: INFRA 2ème Ech, SLPPT 08

Correspondant: Jean SCIEUR
Adjudant-chef
Tel: 9-6321-17018 ou 02/44.17018
E-Mail : Jean.Scieur@mil.be



Bataillon Quartier Général Etat-Major de
la Défense
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1
1140 EVERE
BELGIQUE

.be



LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail

Eenheid/ Unité: COMOPSMED

Datum/Date: 08/12/2016

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:

- Dienst LDPBW 08:
 - Cdt d'Avi CORNU Samuël
 - ADC SCIEUR Jean-Michel
- Kwartier Koningin Elisabeth: - Excusé
- Médecin du travail: - Excusé
- Syndicale afvaardiging:
 - Dhr. VINCK Peter (ACOD)
 - M. D'AQUINO Raffaele (SLFP)
- Eenheid:
 - Maj VAN DEN BOSSCHE Wim(Synth)
 - ADC PANNEMANS Peter (AssPrev)

Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:



1. L'implication de l'unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est satisfaisante.
2. Le bloc 1 présente quelques lacunes en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l'éclairage, l'hygiène (WC vétustes), l'aération et la sécurité contre l'incendie.

Il a des points d'amélioration à apporter :

1. Pour la sécurité incendie, certaines lacunes peuvent être facilement améliorées (mobilier devant sortie de secours et hydrant)
2. Pour la signalisation incendie où plusieurs marquages et plaquettes sont manquantes.
3. Pour le système dynamique de gestion des risques : entre autres, les analyses des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming) car les risques évoluent en permanence et nous ne pouvons pas nous reposer sur le travail accompli précédemment. Bien répartir les groupes –cibles pour effectuer les Déparis.

Tout est encore à faire dans ce domaine !

Fait à EVERE, le 09/12/2016

Signature		
Nom	SCIEUR Jean-Michel	CORNU Samuël
Grade	ADC	Cdt d'Avi
Fonction	Conseiller en prévention	Chef SLPPT 08

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité		
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ Représentant CCB	OK Le Col BEM TROCH Nick est le représentant COMOPSMED au CCB 08.
1.2	StafOffr Preventie/Offr EM prévention	OK Le Cdt MICHEL Alain occupe la fonction d'Offr EM prévention.
1.3	AsPrev	OK L'ADC PANNEMANS Peter occupe la fonction de AsPrev de COMOPSMED.
1.4	Coördinator Departis/ Coordinateur Départis	NOK AI 01 Personne n'est formé pour ce genre de réunion. Il est donc conseillé d'envoyer des candidats (de préférence de la LH) à l'ICWBW de TOURNAI pour suivre le cours EP 9302 (formation de 2 jours) http://fmnhode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&taal=NL&t=1465887059136
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK Un PLP 2016 a été rédigé.
1.6	Trimestrieel verslag/ Rapports trimestriels	OK Les rapports trimestriels 2016 ont été rentrés à la SLPPT 08.
1.7	Jaarverslag Rapport annuel	OK Idem
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	NOK AI 02 Les listes sont rentrées à l'AMT mais ne sont pas conformes.
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK Une brochure d'accueil a été créée par COMOPSMED. Elle se trouve sur le sharepoint de l'unité et est distribuée aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au QRE.
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	NOK AI 03 La liste des acteurs en prévention de l'unité n'est pas complètement remplie. Vous pouvez trouver celle-ci sur : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPre_v.aspx

2. Brandpreventie & Evacuatie			
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) ¹	NOK AI 04	Il serait judicieux d'établir un PIU après le débriefing de l'exercice d'évacuation du 16/09/2016. Ce PIU devrait être coordonné avec les autres unités du bloc 1 !
2.2	1 ^{ste} interventieploeg/ Equipe de 1 ^{ère} intervention	OK	Les intervenants sont désignés et leur identité est connue.
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	Idem
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	Effectué le 16/09/2016
2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	
2.6	Signalisatie/ Signalisation	NOK AI 05	Les pictogrammes sont apposés mais pas en nombre suffisant (flèches blanches sur fond vert). Il manque plusieurs plaquettes « FIRE EVAC » : faire une estimation des besoins et faire une demande au service S4 QRE.
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	NOK AI 06	Le matériel est en ordre mais il y a beaucoup d'objets qui encombre l'accès à l'hydrant (local C219).
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	NOK AI 07	En suffisance mais pas dégagée. Il y a beaucoup trop de mobiliers devant la sortie de secours (côté général). Il n'y a pas d'éclairage de secours dans les halls ! Faire les demandes de travail au 2 ^{ème} échelon Infra QRE.
3. Eerste zorgen / Premiers soins			
3.1	Procedure	OK	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	
3.3	Middelen	OK	
4. Ongevallen en incidenten			

¹ INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

	Procedure	OK	De procedure is terug te vinden
	Melding/déclaration	OK	La SLPT 08 est directement informée des incidents et accidents de l'unité.
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)		
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	NOK AI 08	
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI 08	
5.3	Functioniefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI 08	Il y a encore tout à faire dans le domaine SDGR, ces actions peuvent constituer des objectifs et priorités pour le PLP 2017 !
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	NOK AI 08	
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	NOK AI 08	
6.	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)		
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT	
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	NVT	
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail	NOK AI 09	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden. Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08 http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NOK AI 10	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt. In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.

6.5	Keuringsverslagen (ED)	OK	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE) (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)
6.7	Inspectieverslagen (ID)	OK	
6.8	Vorming personeel	OK	
6.9	Werkkledij	OK	
7.	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)		
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
8.	Arbeidsplaatsen		
8.1	Hygiëne	OK	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	OK	
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NVT	
9.	Milieu	ult	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

Legende: OK = in orde AI = action item NVT = niet van toepassing