



LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.
Rapport visite annuelle des lieux de travail.

Eenheid/ Unité: COMOPLAND

Datum/Date: 09 Nov 2017

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation :

- Dienst LDPBW 08/Service SLPPT 08:

1 SgtMaj H. CHOUBANE

- Kwartier Koningin Elisabeth:

Maj DESFOSES E.

- AMT 08:

Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging/Délégation syndicale :

ACOD – Dhr. VINCK P.

- Eenheid/Unité :

- Kapt VAN EYLEN G.

- 1 SgtMaj STROOBANTS G.

Samenvatting van de rondgang/Résumé de la visite :

Er werden geen grote nalatigheden vastgesteld.

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l'unité			
1.1	Vertegenwoordiger BOC <i>Représentant CCB</i>	OK	Kapt VAN EYLEN G.
1.2	<u>StafOffr Preventie</u>	OK	Kapt VAN EYLEN G.
1.3	AsPrev	OK	1 SgtMaj STROOBANTS G.
1.4	Coördinator Deparis	OK	1 SgtMaj STROOBANTS G.
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)	OK	
1.6	Trimestrieel verslag	OK	De trimestriële verslagen werden tijdig overgemaakt aan de LDPBW 08. Er wordt gevraagd om de verslagen zo volledig mogelijk in te vullen (alle groene velden)
1.7	Jaarverslag <i>Rapport nuel</i>	OK	Werd opgemaakt door de LDPBW 08
1.8	Lijst AMT	OK	De lijsten, ook deze voor 2018, werden aan de arbeidsgeneeskundige dienst overgemaakt
1.9	Welkomstbrochure	OK	
1.10	Lijst actoren preventie, welzijn & milieu	NOK	Er werden drie functies ingegeven (AsPrev, EenheidsComd en KorpsComd). Volgende functies dienen nog ingegeven te worden: Coördinator DEPARIS, Brandcoördinator, milieuraadgever, BHV (eerste hulpbieder), 1 ^{ste} Ech interventieploeg, evacuatieverantwoordelijke, Offr HR, POC Infra http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPre v.aspx
2. Brandpreventie & Evacuatie / Prévention Incendie et Evacuation			
2.1	Procedure (INP)	NOK	Momenteel wordt het INP (intern noodplan) op Niv Kw herzien.
2.2	1 ^{ste} interventieploeg	NOK	er zijn momenteel geen personen aangeduid voor deze functie Volgens het INP zijn er 08 Pers voorzien per verdiep http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Intern%20Noodplan%20actiemodules/ActiemoduleVIII_brand_gloobaal.pdf (3 Pers A en C vleugel en 2 Pers voor B vleugel)
2.3	Evacuatieverantwoordelijken	OK	
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening	OK	In 2016 en 2017 werden evacuatieoefeningen gehouden

2.5	Verzamelpunt	OK	
2.6	Signalisatie Signalisation	NOK	De signalisatie betreffende de evacuatie is niet voorhanden. Er zal een globale behoeftebepaling ingediend worden door de LDPBW 08
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal	NOK	De brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden maar worden niet allemaal periodiek gekeurd zoals voorzien in de wetgeving. De mobiele blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe firma maar moeten trimestrieel visueel gecontroleerd worden (zie checklist hieronder) De muurhaspels en -hydranten dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon (zie checklist hieronder) - Muurhaspel - Muurhydrant - Mat muurhaspel - Mat muurhydrant - Trim checklist mobiele blusmiddelen
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	NOK	Vluchtwegen en nooduitgangen zijn in de meeste gevallen niet vrij van obstakels. Deze dienen vrij gemaakt te worden. Ook is er op de meeste plaatsen geen veiligheidsverlichting voorzien Ref: Kb van 28 Mar 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen 

3.	Eerste zorgen / Premiers soins		
3.1	Procedure	NOK	De procedure eerste zorgen is niet gekend door al het personeel. Ref: INP Deel VII. Actiemodule "Eerste hulp" Het personeel dient hierover gebriefd te worden Het INP wordt momenteel op Niv Kw herzien.
3.2	Hulpverleners/Secouristes	NOK	De eerstehulpbieders zijn gekend maar de recyclage dient nog opgevolgd te worden.
3.3	Middelen	OK	
4.	Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents		
	Procedure	OK	Meldingen mogen via een formulier/mail doorgegeven worden. Dit formulier kan je vinden op de sharepoint van de LDPBW, zie link hieronder: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Melding%20van%20een%20zeer%20ernstig%20arbeidsongeval.docx Men dient zoveel mogelijk informatie door te geven.
	Melding/déclaration	OK	
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR)		
5.1	Inventaris werkposten <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	
5.2	Werkpostfiches <i>Fiche poste de travail</i>	OK	
5.3	Functiefiches <i>Fiche de fonction</i>	OK	
5.4	Risicoanalyses <i>Analyses de risques</i>	OK	
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>		Wordt in november uitgevoerd
6.	Machines en arbeidsmiddelen / Machines et Equipements de travail Persoonlijke beschermingsmiddelen / Equipements de Protection Individuelle (PBM/EPI)		
6.1	Inventaris PBM	NVT	
6.2	Indienststellingen PBM	NVT	
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen	NVT	
6.4	Indienststellingen AM	NVT	

6.5	Keuringsverslagen (ED)	NVT	
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NVT	
6.8	Vorming personeel	NVT	
6.9	Werkkledij	NVT	
7.	Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux		
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
8.	Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail		
8.1	Hygiëne		
8.2	Gevaar vallen en uitglijden		
8.3	Verlichting		
8.4	Verluchting		
8.5	Elektrische installaties		
8.6	Sanitaire voorzieningen		
8.7	Geluid		
8.8	Asbest		
8.9	Ioniserende stralingen		
9.	Milieu / Environnement	ult	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

Legende: **OK = in orde** AI = action item NVT = niet van toepassing/pas d'application