



**LDPBW08**  
**SLPPT 08**

**Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer**  
**Rapport visite annuelle des lieux de travail**

**Eenheid/ Unité:** MR MP

**Datum/Date:** 29/05/2017

**Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:**

- **Dienst LDPBW 08:** - Cdt d'Avi CORNU Samuël
  
- **Kwartier Koningin Elisabeth:** - Maj DESFOSES Etienne
  
- **Arbeidsgeneesheer:** - Verontschuldigd
  
- **Syndicale afvaardiging:** - Verontschuldigd
  
- **Eenheid:** - AdjMaj OORLYNCK Renaud  
- Capt Claude VANDE VOORDE

## Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

### 1. Incendie

Un effort a été fourni quant à la rédaction du dossier Incendie qui doit encore être finalisé.

### 2. Vormingen

- a. De interventieploegen zijn actueel terug in orde gebracht. De nodige vormingen en recyclages zijn gepland worden.
- b. Een coördinator DEPARIS moet aangeduid en gevormd worden in CC Sp Dept Log. Vervolgens moet een SOBANE georganiseerd worden.
- c. L'Offr PLP (Capt Claude VANDE VOORDE) fait mutation le 30 Jun 17. Il appartient donc au Commandement de désigner son successeur.

### 3. CCB

MR Mgt est le représentant pour TOUS les services de DG MR au CCB (Col VERLINDEN)

### 4. Preventie

- a. Het Trim verslag moet opgesteld worden door MR MP en overgemaakt worden aan SLPPT08 via MR Mgt
- b. Les fiches Poste de Travail et fiches de Fonction doivent encore être réalisées.
- c. Un exercice évacuation a eu lieu le 29 Nov 2016 et un autre sera réalisé durant le 2ème semestre 2017.

### 5. AMT

La liste AMT est à 95% en ordre, l'As Prev a fourni un gros effort afin de les constituer.

1.	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité		
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ <i>Représentant CCB</i>	OK	Col Piet VERLINDEN
1.2	StafOffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Capt VANDEVOORDE. Son remplaçant doit être désigné vu la mutation prévue le 30 Jun 17.
1.3	AsPrev	OK	L'AsPrev en fonction n'est pas formé mais est aidé par 2 personnes qui ont suivi le cours.

1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	NOK AI 01	Formation à suivre au CC Sp Dept Log (EP9302)
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Le PLP de DG MR reprend les points de MR MP.
1.6	Trimestrieel verslag	NOK AI 02	A voir avec le nouveau AsPrev quand il sera formé.
1.7	Jaarverslag <i>Rapport annuel</i>	NVT	
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	OK	Il reste toutefois quelques personnes du BMSO qui n'ont jamais effectué de visite AMT
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK	
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	NOK AI 03	
<b>2.</b>	<b>Brandpreventie &amp; Evacuatie</b>		
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) <sup>1</sup>	NOK AI 04	PIU du Quartier à adapter et à mettre en œuvre. Le dossier Incendie est également en cours d'élaboration.
2.2	1 <sup>ste</sup> interventieploeg/ Equipe de 1 <sup>ère</sup> intervention	OK	
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	Un exercice a eu lieu le 29 Nov 16. Un autre sera organisé le 19 Sep 17.
2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	A contrôler lors de l'exercice d'évacuation
2.6	Signalisatie/ Signalisation	OK	
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	OK	En ordre. Attention d'être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)
2.8	Nooduitgangen en	OK	

<sup>1</sup> INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

	evacuatiewegen		
<b>3.</b>	<b>Eerste zorgen / Premiers soins</b>		
3.1	Procedure	OK	
3.2	Hulpverleners/Secouristes	NOK AI 05	Personnel a été désigné mais certains doivent encore suivre le cours.
3.3	Middelen	OK	
<b>4.</b>	<b>Ongevallen en incidenten</b>		
	Procedure	OK	
	Melding/déclaration	OK	
<b>5.</b>	<b>Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)</b>		
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI 06	
5.3	Functiefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI 07	A réaliser par le S1 de l'unité quand les fiches PT auront été réalisées
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	Il y a 3 analyses qui ont été effectuées: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendie générique à adapter</li> <li>• Travail sur écran</li> <li>• PHEF</li> </ul>
5.6	Depris (SOBANE) <i>Dépris (SOBANE)</i>	NOK AI 08	Personnel à former et 2 Dépris à planifier pour 2017
<b>6.</b>	<b>Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)</b>		
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NOK AI 09	A fournir pour le personnel en charge de l'homologation des stands de tir
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	NOK AI 10	Idem
6.3	Inventaris	NVT	

	arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail		
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NVT	
6.5	Keuringsverslagen (ED)	NVT	
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NVT	
6.8	Vorming personeel	NVT	
6.9	Werkkledij	NVT	
<b>7.</b>	<b>Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)</b>		
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
<b>8.</b>	<b>Arbeidsplaatsen</b>		
8.1	Hygiëne	OK	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	OK	
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NVT	
<b>9.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ult</b>	<b>Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator</b>

Legende: **OK = in orde**      AI = action item      NVT = niet van toepassing