



**LDPBW08**  
**SLPPT 08**

**Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer**  
**Rapport visite annuelle des lieux de travail**

**Eenheid/ Unité:** DGMR – MR Sys

**Datum/Date:** 20/04/2017

**Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:**

- **Dienst LDPBW 08:** - CDT CORNU S.
- **Kwartier Koningin Elisabeth:** - LCL LAFORCE D. et MAJ DESFOSES E.
- **Médecin du travail:** - Excusé
- **Syndicale afvaardiging:** - Dhr. MERTENS Eddy (VSOA)
- **Eenheid:** - Adjt HARVENT Jean-Pascal

### Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

1. Le bloc 1 présente quelques lacunes en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l'éclairage et la sécurité contre l'incendie.
2. L'implication de l'unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est bonne, entre autre, par l'intermédiaire de l'assistant en prévention, l'Adjt HARVENT. Il accomplit cette tâche avec beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme malgré qu'il ne soit pas formé. Il existe pourtant une formation dispensée au sein de la Défense (EP9300). La prochaine formation débute le 02 Oct 17 . Ci-dessous le lien pour l'inscription :

[http://fmnnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning\\_mixed.jsp?word=EP9300&taal=NL&t=1492678900893](http://fmnnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=EP9300&taal=NL&t=1492678900893)

3. Une base de données pour l'ensemble des unités de DG MR a été créée afin de centraliser l'ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion et au suivi de la politique du bien-être au travail

Il y a toutefois des points d'amélioration à apporter :

1. Pour l'approche dynamique de gestion des risques : entre autres, les analyses des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming), il a donc été demandé lors du dernier CCB de 2016 à chaque Unité de réaliser 2 Déparis NLT 30 Jun 17.
2. Pour la, prévention incendie en général.

Fait à EVERE, le 20/04/2017

Signature		
Nom	LAFORCE Dirk	CORNU Samuël
Grade	Lieutenant-colonel	Cdt d'Avi
Fonction	Président CCB 08	Chef SLPPT 08

<b>1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité</b>			
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ <i>Représentant CCB</i>	OK	L'unité MR Sys compte plus de 50 travailleurs mais ne doit pas participer au CCB car elle est représentée par un membre de droit représentant DGMR : le Col VERLINDEN Piet.
1.2	StafOffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Le Maj FRANSEN Jeroen, HR Manager, occupe la fonction d'Offr EM prévention.
1.3	AsPrev	OK	Adjt HARVENT Jean-Pascal
1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	OK	Adjt HARVENT Jean-Pascal est formé en tant que coordinateurs Déparis.
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Un PLP 2016 a été rédigé communément pour tout DGMR.
1.6	Trimestriële verslag/ Rapports trimestriels	OK	Les rapports trimestriels 2016 ont été rentrés à la SLPPT 08.
1.7	Jaarverslag <i>Rapport annuel</i>	OK	Idem
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	NOK AI 01	Les listes 2017 n'ont pas été rentrées à l'AMT pour MR Sys.
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	NOK AI 02	MR Sys ne possède pas de brochure d'accueil personnalisée mais un exemple leur a été envoyé afin qu'ils s'en inspirent.
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	NOK AI 03	La liste des acteurs en prévention de l'unité doit être remplie. Vous pouvez trouver celle-ci sur : <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.asp">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.asp</a>
<b>2. Brandpreventie &amp; Evacuatie</b>			
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) <sup>1</sup>	NOK AI 04	Il sera judicieux d'établir un PIU interne à l'Unité. La SLPPT08 apportera son aide dans cette réalisation une fois que le PIU du QRE aura été finalisé.
2.2	1 <sup>ste</sup> interventieploeg/ Equipe	OK	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l'unité.

<sup>1</sup> INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

	de 1 <sup>ère</sup> intervention		
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l'unité.
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	Un exercice a été organisé le 16/09/2016. Un compte-rendu a été rédigé et se trouve sur le site intranet de la SLPPT08. Un exercice est prévu pour le 2 <sup>ème</sup> semestre 2017.
2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	Le point de rassemblement est connu du personnel et devrait être inséré dans la brochure d'accueil.
2.6	Signalisatie/ Signalisation	NOK AI 05	Les pictogrammes sont apposés mais : - il n'y a pas toujours de plaquettes incendie sur les portes des bureaux - les N° de téléphone doivent être modifiés ( *333 au lieu de 1000) - les éclairages de secours ne fonctionnent pas
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	NOK AI 06	Le matériel est en ordre mais des objets (meubles et/ou plantes) entravent l'accès aux moyens d'extinction. Il s'agirait de tester également 1x/an le matériel se trouvant dans les dévidoirs
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	NOK AI 07	Voir AI 06
<b>3.</b>	<b>Eerste zorgen / Premiers soins</b>		
3.1	Procedure	OK	Il existe une procédure à intégrer dans le PIU
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	Attention à la validité des cours 1ers soins. Un rafraîchissement doit être effectué chaque année.
3.3	Middelen	NOK AI 08	La civière est déchirée. Une demande de remplacement a été faite auprès du S4 du Bn QG EM Def. Il manque un fauteuil pour assoir une personne qui aurait un malaise.
<b>4.</b>	<b>Ongevallen en incidenten</b>		
	Procedure	OK	La procédure est connue. MR-Mgt est en charge de l'introduction des incidents dans l'application d'ACOS WB au sein de DG MR.
	Melding/déclaration	OK	La SLPPT 08 est directement informée des incidents.

<b>5.</b>	<b>Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)</b>		
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	4 Fiches poste de travail inventoriées.
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI 09	3 fiches poste de travail (FPT) fournies. Il manque plusieurs FPT. La SLPPT contactera l'unité pour compléter les FPT.
5.3	Funciefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI 10	Pas de fiche de fonction. Cette action doit être effectuée par l'unité après la réalisation des FPT. <a href="http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc">http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc</a>
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	La SLPPT dispose des AR suivantes pour ce type d'Unité : Travail sur écran, Chauffeur et PHEF.
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	NOK AI 12	Il n'y a pas de Déparis effectuées pour MR Sys. Comme mentionné auparavant, il est demandé à MR Sys de réaliser 2 Déparis NLT 30 Jun 17 (comme demandé par les syndicats lors du dernier CCB 2016).
<b>6.</b>	<b>Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)</b>		
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT	
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	NVT	
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail	NOK AI 13	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden. Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08 <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls</a>
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NOK AI 14	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt. In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.
6.5	Keuringsverslagen (ED)	OK	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE) (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)
6.7	Inspectieverslagen (ID)	OK	
6.8	Vorming personeel	OK	
6.9	Werkkledij	OK	
<b>7.</b>	<b>Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)</b>		

7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
<b>8.</b>	<b>Arbeidsplaatsen</b>		
8.1	Hygiëne	OK	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	OK	
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NVT	
<b>9.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ult</b>	<b>Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator</b>

Legende: **OK = in orde**      AI = action item      NVT = niet van toepassing