



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 18 oktober 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/001

Leger Evere - blok 1EMG

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Volgens de S21-100 norm is er niet voldoende detectie aanwezig.
- Detectoren +5 kant A en C werken niet (opmerking sinds 2006).
- Detectoren +6 kant A en C werking niet (opmerking sinds 2006).
- Detectoren +7 kant A en C werken niet (opmerking sinds 2006).
- Er liggen 13 detectoren los op het valse plafond (sinds aanvang contract).
- Er bevinden zich 5 detectoren in de brandcentrale (sinds aanvang contract).
- Via de centrale/herhaalbord kan je niets meer in test zetten.
- Bij brandalarm worden de liften niet aangestuurd.
- Branddeuren +2, +5 en +6 sluiten niet tijdens evacuatie.
- Geen volledig as built dossier aanwezig.
- Materiaal is end of life.

Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

