



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/013

Leger Evere - blok 13HELIOS

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Hoogspanningslokalen satteliet hebben geen detectie.
- Detector 05 in zone 5 is niet geprogrammeerd omdat er geen plaats meer is (99 detectoren in lus 5 zijn al gebruikt).
- Plannen aan de muur naast centrale niet up to date.
- Blusflessen zijn van 2002 en dienen dus herkeurd te worden (blussing zit niet in contract)
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- De sirenes zijn niet overal hoorbaar.
- Vals plafond is 5m hoog en voor detectoren is een kippengaas gezet waardoor de detectoren niet meer bereikbaar zijn.
- Standaardomruiling uitgevoerd van 40% van de detectoren volgens de S21-100 norm.

Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

