

Veolia nv-sa

t.a.v. Mario Van Lierde

F. Demetskaai 52

1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/015

Leger Evere - blok 17

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Adres 0192 beam detector zone 7, adres 0225 beam detector zone 7, adres 0081 beam detector zone 4 en adres 0113 beam detector zone 4 staan in storing.
- De detector en de drukknop in de kelder zijn defect (vochtige ruimte).
- Zone 2 kan men niet uit of in test plaatsen => detectoren op lus 10 gezet.
- Sleutelschakelaar ON/OFF op het herhaalbord draait door doch men kan het paneel wel bedienen.
- Het display van het herhaalbord is bijna onleesbaar.
- Geen doormelding wegens geen werkende telefoonlijn.
- Detectoren end-of-life.



Johan ANTONUS

BOSEC brandexpert