



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 18 oktober 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/024

Leger Evere - blok 4D

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Volgens de norm S21-100 is er niet voldoende branddetectie aanwezig.
- Geen doormelding wegens geen werkende telefoonlijn.
- Bij brandalarm wordt de lift niet aangestuurd wegens kabel niet aangesloten in de lift.
- Standaardomruiling van 40% van de detectoren uitgevoerd volgens de S21-100 norm.
- Er is geen volledig as built dossier aanwezig.

Johan ANTONUS

BOSEC brandexpert

