



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa  
t.a.v. Mario Van Lierde  
F. Demetskaai 52  
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

## ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/007

**Leger Evere - blok 7**

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

### Opmerking(en) :

- *Geen detectie in de technische schachten.*
- *Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.*
- *Standaardomruiling van 20% van de detectoren gedaan volgens de S21-100 norm.*

Johan ANTONUS

BOSEC brandexpert

