



Bn HK Def St-KKE
MTE Evere

Datum: Zie handtekening
MITS: 18-50075302
Pagina('s): 1 (+ 2 Bijl)
Arch : D 05
Archieflijn 677

Aan Comd TSS-Infra Plateau Evere
S4

Onderwerp: Thematische conformiteitsaudit haspels KKE

Ref: 1. KB van 07 December 2016 "Basisnormen voor preventie brand gebouwen"
2. ARAB Art 52.11 – Norm EN 671-1 – EN 671-3

1. Synthese: verslag, conformiteitsaudit haspels , Jul 18.
2. Gedurende de maand Jul 18 werd er een conformiteitsaudit uitgevoerd op alle haspels van KKE.
3. Gelieve in Bijl A het verslag van deze conformiteitsaudit te willen vinden.
4. Er wordt gevraagd een zo goed mogelijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit het verslag.
5. Lijst van de bijlagen

Bijlage A: Auditverslag



180727_Bijl
A_Thematische confo

Bijlage B: Inventarisatiefiche haspels KKE



180727_Bijl
B_Inventarisatiefiche

31/07/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)
Desfossés Etienne
Majoor
Commandant

Info: FacMgt, SLPPT 08

Correspondent: Marino di FEBBO, Lic
Kapitein-commandant
Tel: 9-6321-17925 of 02/44.17925
Fax : 9-6321- of 02/44.
E-Mail : Marino.DiFebbo@mil.be



Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf
kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat, 1
1140 EVERE
BELGIE

.be

MTE EVERE

1. INFORMATIE

ONDERWERP	Thematische conformiteitsaudit haspels (vast/zwenkbare) KKE- 2018
Eenheid	Bn HK Def St KKE
Blokken	Alle blokken KKE
Datum	Jul 18

2. VERTEGENWOORDIGERS

Hiërarchische lijn	1 SGT MAJ OPDORP
---------------------------	------------------

3. ALGEMEEN

a. Volgende blokken werden bezocht:

Alle blokken KKE .

b. De non-conformiteiten dienen binnen een redelijke termijn, volgens ernst, op een gecoördineerde wijze opgelost te worden.

c. De opmerkingen en non-conformiteiten aangaande de geauditeerde haspels (vaste/zwenkbare) hebben betrekking op de uitvoering van het contract 14IA414, toegewezen aan SOMATI. De belangrijkste non-conformiteiten gaan over het uitvoeren van druktesten.

4. OPMERKINGEN

Zie Bijl B

5. BESLUIT

a. Alle vastgestelde non-conformiteiten werden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de bepalingen weergegeven in het contract 14IA414. .

b. Het contract bepaalt dat de firma SOMATIE per haspel om de VIJF jaar één druktest dient uit te voeren. Tot op heden werden nog geen druktesten uitgevoerd.

c. Voor de overige 4 jaar dient jaarlijks een keuring uitgevoerd te worden door een 'bevoegd persoon'. De aanvraag voor de opleiding is lopende en het te vormen personeel werd aangeduid.

d. Ik verwacht feedback op de situatie in Bijl B NLT 01 Nov 18.

Inventarisatiefiche haspels KKE

BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	Norm NBN EN 671-1 (jaarlijks : laatste Nov 17)	NSN	Druktest (5-jaarlijks)	Datum volgende druktest	Status	Genomen acties
blok 21	21006C-21	hoofdingang	FE21006C-21/0.01		x	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		zijgang medical	FE21006C-21/0.02		x	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 19	21006C-19	loods	FE21006C-19/0.01	x		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		loods DGCom	FE21006C-19/0.02		x	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
blok 2	21006C-2	gang 2.0.135	FE21006C-2/0.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		gang 2.0.131	FE21006C-2/0.02	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
blok 18	21006C-18	gang inkom	FE21006C-18/0.01		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lok 0.11	FE21006C-18/0.02		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	x	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lok 0.19	FE21006C-18/0.03		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	x	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		1 ^e verdieping																		
		trappenhuis	FE21006C-18/1.01		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 13	21006C-13	gang lok 1.09	FE21006C-18/1.02		x	1	2	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lok 1.21	FE21006C-18/1.03		x	1	2	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lok 1.21	FE21006C-18/1.03		x	1	2	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 13 Helios	21006C-13Helios	zijgang	FE21006C-13/0.01	X (klein)		0	0	0	1	ANSUL	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		bureaus	FE21006C-13/0.02	X (klein)		0	0	0	1	ANSUL	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		keuken	FE21006C-13/0.03		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		keuken	FE21006C-13/0.04		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		Bijgebouw Acos-IS	FE21006C-13/0.05	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		Bijgebouw Acos-IS	FE21006C-13/0.06		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		ingang vestiaire rol-in	FE21006C-13/0.07		x	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 20	21006C-20	gang lokaal 1	FE21006C-13A/0.01		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lokaal 10	FE21006C-13A/0.02		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		lokaal 0.22	FE21006C-13A/0.03		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lokaal 0.27	FE21006C-13A/0.04		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang lokaal 0.10	FE21006C-13A/0.05		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 10	21006C-10	hoofdingang	FE21006C-10/0.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
		hall 1ste verdieping	FE21006C-10/1.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren			
blok 12	21006C-12	hoofdingang	FE21006C-12/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		hall 1ste verdieping	FE21006C-12/1.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 1	21006C-1	inkomhal	FE21006C-1/0.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang A 0.43	FE21006C-1/0.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
blok 1	21006C-1	gang A 0.09	FE21006C-1/0.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 0.07	FE21006C-1/0.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 0.18	FE21006C-1/0.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 0.38	FE21006C-1/0.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang Bud fin	FE21006C-1/0.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		1 ^e verdieping																		
		gang A 1.31	FE21006C-1/1.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang A 1.11	FE21006C-1/1.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		hall A 1.38	FE21006C-1/1.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 1.28	FE21006C-1/1.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 1.16	FE21006C-1/1.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 1.43	FE21006C-1/1.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 1.25	FE21006C-1/1.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		hall C 1.25	FE21006C-1/1.08		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		2 ^e verdieping																		
		gang A 2.11	FE21006C-1/2.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang A 2.25	FE21006C-1/2.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang A 2.38	FE21006C-1/2.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 2.25	FE21006C-1/2.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang B 2.14	FE21006C-1/2.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 2.42	FE21006C-1/2.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 2.28	FE21006C-1/2.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		gang C 2.28	FE21006C-1/2.08		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren			
		3 ^e verdieping																		
gang A 3.15	FE21006C-1/3.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang A 3.23	FE21006C-1/3.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang A 3.37	FE21006C-1/3.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang B 3.17	FE21006C-1/3.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang B 3.12	FE21006C-1/3.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang C 3.28	FE21006C-1/3.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang C 3.42	FE21006C-1/3.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang C 3.42	FE21006C-1/3.08		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
4 ^e verdieping																				
gang A 4.10	FE21006C-1/4.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang A 4.27	FE21006C-1/4.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
hall A 4.44	FE21006C-1/4.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang B 4.18	FE21006C-1/4.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang B 4.38	FE21006C-1/4.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren					
gang C 4.08	FE21006C-1/4.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1									

		gang C 5.26	FE21006C-1/5.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C 5.10	FE21006C-1/5.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C 5.40	FE21006C-1/5.08		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		6 ^e verdieping																	
		gang A 6.30	FE21006C-1/6.01		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang A 6.39	FE21006C-1/6.02		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang A 6.09	FE21006C-1/6.03		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang B 6.18	FE21006C-1/6.04		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C 6.26	FE21006C-1/6.05		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C 6.10	FE21006C-1/6.06		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C 6.40	FE21006C-1/6.07		X	0	0	0	2	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		7 ^e verdieping																	
		hall	FE21006C-1/7.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 15	21006C-15	1 ^e gedeelte atelier	FE21006C-15/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang atelier	FE21006C-15/0.02	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		2 ^e gedeelte inkom	FE21006C-15/0.03	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		3 ^e gedeelte inkom	FE21006C-15/0.04	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		3 ^e gedeelte inkom	FE21006C-15/0.05	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		achteraan gang	FE21006C-15/0.06	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		achteraan gang	FE21006C-15/0.07	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 16	21006C-16	inkom rechts	FE21006C-16/0.01		X	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		magazijn achter branders	FE21006C-16/0.02			0	0	0	2								nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 22	21006C-22	werkplaats	FE21006C-22/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		werkplaats	FE21006C-22/0.02		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		werkplaats	FE21006C-22/0.03		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 25	21006C-25	voorkant gebouw	FE21006C-25/0.02	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 24	21006C-24	hangaar	FE21006C-24/0.01	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.02	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.03	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.04	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.05	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.06	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-24/0.07	X		1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 17	21006C-17	atelier	FE21006C-17/0.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		atelier	FE21006C-17/0.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		atelier	FE21006C-17/0.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hangaar	FE21006C-17/0.04		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		bureau 28b	FE21006C-17/0.05		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		atelier	FE21006C-17/0.06		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		poly zaal 35	FE21006C-17/0.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		atelier	FE21006C-17/0.08	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 9	21006C-9	trappenhall	FE21006C-9/0.01		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		trappenhall	FE21006C-9/1.01		x	1	1	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 11	21006C-11	ingang DGMR	FE21006C-11/0.01		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		middeningang	FE21006C-11/0.02		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		ingang Bn	FE21006C-11/0.03		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		1 ^e verdieping																	
		ingang DGMR	FE21006C-11/1.01		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		middeningang	FE21006C-11/1.02		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		ingang Bn	FE21006C-11/1.03		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		2 ^e verdieping																	
		ingang DGMR	FE21006C-11/2.01		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		middeningang	FE21006C-11/2.02		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		ingang Bn	FE21006C-11/2.03		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		3 ^e verdieping																	
		ingang DGMR	FE21006C-11/3.01		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		middeningang	FE21006C-11/3.02		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		ingang Bn	FE21006C-11/3.03		x	1	0	0	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 8	21006C-8	grote sportzaal	FE21006C-8/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang kleine sportzaal	FE21006C-8/0.02		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 6A	21006C-6A	archief	FE21006C-6A/0.01	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 6D	21006C-6D	hall	FE21006C-6D/0.01	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall	FE21006C-6D/1.01	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall	FE21006C-6D/2.01	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		kelder	FE21006C-6D/9.01	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	sputkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 5	21006C-5	gang C 0.13	FE21006C-5/0.01		X	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang C trap	FE21006C-5/0.02		X	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		gang A 0.20	FE21006C-5/0.03		X	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		cafeteria trap	FE21006C-5/0.04		X	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		

BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
		hall C 3.24	FE21006C-5/3.02		X	1	1	0	2	SICLI	1"	30	2	0	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
blok 11 A	21006C-11A	gang	FE21006C-11A/0.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang	FE21006C-11A/0.02	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		1 ^e verdieping																	
		gang	FE21006C-11A/1.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang	FE21006C-11A/1.02	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 7 A	21006C-7A	hall	FE21006C-7A/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		hall	FE21006C-7A/1.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 7 B	21006C-7B	gang lok 15	FE21006C-7B/0.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang lok 10	FE21006C-7B/0.02	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang lok 110	FE21006C-7B/1.01	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang lok 115	FE21006C-7B/1.02	X (klein)		0	0	0	1	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 4A	21006C-4A	hoofdingang	FE21006C-4A/0.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang lok 0.02	FE21006C-4A/0.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang A 0.49	FE21006C-4A/0.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap	FE21006C-4A/0.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap	FE21006C-4A/0.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 4B	21006C-4B	hoofdingang	FE21006C-4B/0.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 0.97	FE21006C-4B/0.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		trappehall	FE21006C-4B/0.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 0.80A	FE21006C-4B/0.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hoofdzijgang	FE21006C-4B/0.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hoofdzijgang	FE21006C-4B/0.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 0.31	FE21006C-4B/0.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 0.46	FE21006C-4B/0.08	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 0.44A	FE21006C-4B/0.09	X (klein)		0	0	0	1 (onder kast)	SICLI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		trappehall	FE21006C-4B/0.10	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		1 ^e verdieping																	
		traphal 4B 1.57	FE21006C-4B/1.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 1.60	FE21006C-4B/1.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 1.54A	FE21006C-4B/1.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift	FE21006C-4B/1.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 1.52	FE21006C-4B/1.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap 4B 1.47	FE21006C-4B/1.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 1.32	FE21006C-4B/1.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		2 ^e Verdieping																	
		hall trap 4B 2.40	FE21006C-4B/2.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 2.50	FE21006C-4B/2.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 2.30	FE21006C-4B/2.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift	FE21006C-4B/2.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 2.117	FE21006C-4B/2.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap 4B 2.83	FE21006C-4B/2.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 2.91	FE21006C-4B/2.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		3 ^e Verdieping																	
		hall trap 4B 3.55	FE21006C-4B/3.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 3.84	FE21006C-4B/3.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 3.20	FE21006C-4B/3.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift 4B 3.12	FE21006C-4B/3.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 3.80	FE21006C-4B/3.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap 4B 3.89	FE21006C-4B/3.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4B 3.107	FE21006C-4B/3.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuutkop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 4 C	21006C-4C	Gelijksvloers																	
		gang 4C 0.34	FE21006C-4C/0.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap	FE21006C-4C/0.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4C 0.127	FE21006C-4C/0.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hoofdingang C	FE21006C-4C/0.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4C 0.97	FE21006C-4C/0.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		1 ^e verdieping																	
		hall lift 4C 1.16	FE21006C-4C/1.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4C 1.94	FE21006C-4C/1.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap	FE21006C-4C/1.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4C 1.73	FE21006C-4C/1.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4C 1.60b	FE21006C-4C/1.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap 4C 1.56	FE21006C-4C/1.06	x															

BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuitskop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
		1 ^e verdieping																	
		gang 4D 1.40	FE21006C-4D/1.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 1.48	FE21006C-4D/1.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 1.11	FE21006C-4D/1.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 1.123	FE21006C-4D/1.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall 4D 1.90	FE21006C-4D/1.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 1.97	FE21006C-4D/1.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 1.36	FE21006C-4D/1.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		2 ^e Verdieping																	
		hall 4D 2.117	FE21006C-4D/2.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 2.95	FE21006C-4D/2.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift 4D 2.110	FE21006C-4D/2.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 2.43	FE21006C-4D/2.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 2.73	FE21006C-4D/2.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 2.69	FE21006C-4D/2.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall 4D 2.113	FE21006C-4D/2.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		3 ^e Verdieping																	
		hall 4D 3.84	FE21006C-4D/3.01	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 3.103	FE21006C-4D/3.02	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift 4D 3.11	FE21006C-4D/3.03	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 3.31	FE21006C-4D/3.04	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall 4D 3.60	FE21006C-4D/3.05	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 3.119	FE21006C-4D/3.06	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall trap 4D 3.112	FE21006C-4D/3.07	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		gang 4D 3.91	FE21006C-4D/3.08	x		0	0	0	1	SOMATI	1"	30			manfac date: 2005	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuitskop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 26	21006C-26	Hangaar	FE21006C-26/0.01		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
MP		Hangaar	FE21006C-26/0.02		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		Werkplaats	FE21006C-26/0.03		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		Hangaar	FE21006C-26/0.04		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
		Hangaar	FE21006C-26/0.05		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
blok 26	21006C-26	Hangaar	FE21006C-26/0.06		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
ACOS-IS		Hangaar	FE21006C-26/0.07		X	1	1	1	2	SOMATI	1"	30	2	1	ok	4210-13-119-3756	nog uit te voeren		
BLOK	ASSET BLOK	Locatie	ASSETvolgnummer	haspel vast	haspel zwenkbaar	brandslang 1	brandslang 2	brandslang 3	Muurhydrant	Merk	diameter	lengte	aansluiting	spuitskop	norm NBN EN 671-1	NSN	Druktest	Datum volgende druktest	Status
blok 14C	21006C-14C	hall lift -1	FE21006C-14C/9.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
ACOS-IS		hoofdingang lift 0	FE21006C-14C/0.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift 1	FE21006C-14C/1.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		
		hall lift 2	FE21006C-14C/2.01	X (klein)		0	0	0	1	SOMATI	1"	30	1	0	ok	4210-13-119-3755	nog uit te voeren		

4210-13-119-3754	RACK/FIRE HOSE	RJA FIXE (DEVIDOIR)- 3/4" (25MM)/3004-VASTE HASPTEL
4210-13-119-3755	RACK/FIRE HOSE	RJA FIXE (DEVIDOIR)- 1" (25MM)/3004-VASTE HASPTEL
4210-13-119-3756	RACK/FIRE HOSE	RJA FVOTANT- 1" (25MM)/3004-ZWENKBARE MURHYDRANT
4210-13-119-3757	RACK/FIRE HOSE	RJA FVOTANT- 3/4" (25MM)/3004- ZWENKBARE MURHYDRANT