



Bn HK Def St-KKE
MTE

Datum: Zie handtekening
MITS: 18-50063338
Pagina('s): 1
Archieflijn 677

Aan Comd TSS-Infra Plateau Evere

Onderwerp: Thematische conformiteitsaudit stookolietanks KKE-BHG

Ref: DGMR-GID-MILENV-PMRX-303 (edir.mil.intra)

1. Synthese: Verslag, wettelijke conformiteitsaudit milieu, Mei 18 .
2. Gedurende de maand Mei 18 voerde de MTE een thematische conformiteitsaudit uit op alle stookolietanks KKE-Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3. Gelieve in Bijl A het verslag van deze conformiteitsaudit te willen vinden.
4. Er wordt gevraagd een zo goed mogelijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit het verslag. De MTE is steeds bereid om verdere informatie te verschaffen.
5. De antwoorden / genomen acties kunnen kort vermeld worden in de tabellen van Bijl B.
6. Het identieke nummer van de non-conformiteit kan worden gekoppeld aan het register der non-conformiteiten, beschikbaar op de sharepoint van de MTE Evere.
7. Lijst van de bijlagen

Bijlage A: Auditverslag



180620_Bijl
A_thematische_audit

Bijlage B: Inventarisatiefiche stookolietanks KKE-BHG



180620_Inventarisat
iefiche stookolietanks

22/06/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)
Desfossés Etienne
Majoor
Commandant

Info: Fac Mgt, SLPPT 8.

Correspondent: Marino di FEBBO, Lic
Kapitein-commandant
Tel: 9-6321-17925 of 02/44.17925
Fax : 9-6321- of 02/44.
E-Mail : Marino.DiFebbo@mil.be



Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf
kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat, 1
1140 EVERE
BELGIE

.be

Inventarisatiefiche stookolietanks KKE-BHG

Technisch KKE-BHG : Exploitatievevoorwaarden ingegraven stookolietanks MV van 21 mei 15 : Rubriek B.6. Art 1.6. en niet-ingegraven stookolietanks MV van 21 mei 15 : Rubriek B.7. Art 1.5. / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering betreffende de opslag van ontvalmbare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof van 1 Feb 2018																										
ASSET N°	Vroeger n°	Blok	Bestemming	Inhoud	Jaar	Type	EW/DW	Lekdetectie-systeem	Overloop-beveiliging	Kathodische bescherming	Inkuiping	Opvang of preventie water	Controle lekdichtheid vorige	Controle lekdichtheid recent	Controle lekdichtheid volgende	Buitendienst-stelling	Conformiteits-attest	Periodieke controle vorige	Actuele situatie (datum laatste controle)	Periodieke controle volgende	N° BRS	Ondernomen acties Bn HK	MITS / Workorder / Opm	Status (ELCI)	Genomen acties	
CG21006C002	XI	3	Electrogeen Gp	10.000 l	2007	Ondergronds	DW	X	X				27/07/2016	18/04/2017			9/08/2007	27/07/2016	18/04/2017	NLT 27/08/2022	7931		Vanaf 27/08/2022 3-jaarlijks (Besluit BHR 1 Feb 18)			
CG21006C003	XIII	4C	Electrogeen Gp	10.000 l	1995	Ondergronds	DW	X	X	X			13/11/2007	12/12/2014			19/08/2002	12/12/2014	27/07/2016	NLT 27/01/2017	7932	Buiten dienst stellen : ledigen, reinigen, ontgassen verwijderen. (VEOLIA)	WO47130839, nog te verwijderen.	21006C491		
CH21006C001	I	1	Verwarming	60.000 l	1975	Ondergronds	EW		X	X			23/08/2007	11/12/2014	NVT	12/12/2014	14/08/2002	11/12/2014	NVT	NVT	7936	Reinigingscertificaten 04 Nov 15. Gas. Beide cilimes dienen nog verwijderd te worden.		21006C492		
CH21006C002	II	1	Verwarming	60.000 l	1975	Ondergronds	EW		X	X			23/08/2007	11/12/2014	NVT	12/12/2014	14/08/2002	11/12/2014	NVT	NVT	7937			21006C493		
ABLF-040006/0	NVT	1	Verwarming	22.500 l	2005	Bovengronds	DW-Inox	X	X								4/02/2013	04/02/2013- (17/12/2013-ADR-gekeurd)		28/01/2018- (ADR-17/06/2016)		Gas blok 1 Okt 16		NVT		
ABLF-040001/3	NVT	1	Verwarming	22.500 l	2005	Bovengronds	DW-Inox	X	X								4/02/2016	04/02/2013- (17/12/2013-ADR-gekeurd)		28/01/2018- (ADR-17/06/2016)		Gas blok 1 Okt 16		NVT		
CH21006C003	III	2	Verwarming	20.000 l	1972	Ondergronds	EW		X				23/08/2007	27/07/2017			14/08/2002	12/12/2014	27/07/2017	NLT 27/07/2018	7935		Daarna NLT 27 Aug 20 en vervolgens jaarlijks (Besluit BHR 1 Feb 18)			
CH21006C004	V	4C	Verwarming	60.000 l	1975	Ondergronds	EW		X	20/09/2017 (IDS)				24/05/2018	NLT 24/05/2019		14/08/2002	11/01/2017	24/05/2018	NLT 24/05/2019	7939	Nieuwe kathodische bescherming 20/09/2017				
CH21006C005	VI	4C	Verwarming	60.000 l	1975	Ondergronds	EW		X	20/09/2017 (IDS)				22/02/2018	NLT 22/02/2019		14/08/2002	11/01/2017	22/02/2018	NLT 22/02/2019	7938	Nieuwe kathodische bescherming 20/09/2017				
CH21006C006	VII	METEO	Verwarming	3000 l	1972	Bovengronds	EW		X		X						19/08/2002	23/08/2007	27/07/2016	NLT 27/08/2023	7934		Vanaf 27/08/2023 jaarlijks (Besluit BHR 1 Feb 18)	21006C495	21006C496	
CG21006C001		Bemilcom	Electrogeen Gp	1300 l	2009 (constructie : 1 Jan 2002)	Bovengronds	EW													17/11/2017	NLT 17/11/2022		Controle laten uitvoeren door GNO via contract UTO			
<p>Niet waterdicht Rood : uit dienst nemen of onmiddellijk herstellen Oranje : Herstellen binnen 6 maand, zoniet rood Conform</p>																										

Administratief KKE-BHG : Exploitatievevoorwaarden ingegraven stookolietanks MV van 21 mei 15 : Rubriek B.6. Art 1.6. en niet-ingegraven stookolietanks MV van 21 mei 15 / Rubriek B.7. Art 1.6.								
Register	Plannen tank	Conformiteitsattest en constructeur, transporteur en installateur	Controleverslagen installaties met datum en handtekening (naam uitvoerder + firma)	Conclusies bodemcorrosiviteits-onderzoek (metalen tank)	Attesten onderhoudsbeurten en herstellingen (naam uitvoerder of firma)	Certificaten verwijdering en nuttige aanwending gevaarlijke afvalstoffen (5 jaar bijhouden)	Status (ELCI)	Genomen acties
CG21006C002 Blok 3 10000 l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest installateur	Verslag dichtheidsproef ondergrondse houder 18/04/2017 - GROEN	Geen info	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	NVT	21006C481
CG21006C003 Blok 4BC 10000 l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Verslag dichtheidsproef ondergrondse houder 27/07/2016 - ROOD	Geen info	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	NVT	21006C482
CH21006C003 Blok 2 20000 l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Verslag dichtheidsproef ondergrondse houder 4/09/2017 - GROEN	Geen info	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	NVT	21006C483
CH21006C004 Blok 4C 60000 l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Periodieke controle 24/05/2018 - Voorlopig Rapport - GROEN	Geen info	Indienststellings-verslag kathodische bescherming 20/09/2017. Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (Veolia)	NVT	21006C484

CH21006C005 Blok 4C 60000l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Periodieke controle 15 Feb 18 - Voorlopig Rapport - GROEN	Geen info	Indienstellings-verslag kathodische bescherming 20/09/2017. Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	NVT	21006C485	
Geen nummer Blok 4C Kelder 2500l	Geen register	Geen plannen	Geen enkel conformiteitsattest	Periodieke controle 25/05/2018 - Voorlopig Rapport - ROOD	NVT	Geen info		21006C486	
Geen nummer Blok 4C Stooklokaal 2500 l	Geen register	Geen plannen	Geen enkel conformiteitsattest	Periodieke controle 25/05/2018 - Voorlopig Rapport - ORANJE	NVT	Geen info	NVT	21006C487	
CH21006C006 Blok 28 Meteo 3000 l	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Periodieke controle 27/07/2018 - GROEN	NVT	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (Veolia)	NVT	21006C488	
CH21006C001 Blok 1	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Periodieke controle 11/12/2014 : ROOD : Buiten dienst gesteld Dec 2014	Geen info	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	Attesten ledigen, reinigen en afvoeren gevaarlijke afvalstoffen van Nov 15	21006C489, nog verwijderen tank -> attest	
CH21006C002 Blok 1	Geen register	Geen plannen	Geen conformiteitsattest constructeur en transporteur	Periodieke controle 11/12/2014 : ROOD : Buiten dienst gesteld Dec 2014	Geen info	Herstellingen uitgevoerd, maar geen attesten (UTO)	Attesten ledigen, reinigen en afvoeren gevaarlijke afvalstoffen van Nov 15	21006C490, nog verwijderen tank -> attest	