



DEFENSIE

Bn HK Def St-KKE
MTE Evere

Datum: Zie handtekening
MITS: 18-50080928
Pagina('s): 1 (+ 2 Bijl)
Arch: D 05
Archieflijn 677

Aan Comd TSS-Infra Plateau Evere

Onderwerp: Thematische conformiteitsaudit vaste gashouders KKE-VL

Ref: DGMR-GID-MILENV-PMRX-303 (edir.mil.intra)

1. Synthese: verslag, thematische conformiteitsaudit vaste gashouders , Jul 18.
2. Gedurende de maand Jul 18 werd er een conformiteitsaudit uitgevoerd op alle vaste gashouders (automatische blussystemen) van KKE-VL.
3. Gelieve in Bijl A het verslag van deze conformiteitsaudit te willen vinden.
4. Er wordt gevraagd een zo goed mogelijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit het verslag. De MTE is steeds bereid om verdere informatie te verschaffen.
5. De antwoorden / genomen acties kunnen kort vermeld worden in de tabellen van Bijl B.
6. Lijst van de bijlagen

Bijlage A: Auditverslag




180807_Bijl
A_Thematische_conf

Bijlage B: Inventarisatiefiche vaste gashouders KKE-VL



180803_Bijl
B_Thematische audit

13/08/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)
Desfossés Etienne
Majoor
Commandant

Info: FacMgt, SLPPT 8.

Correspondent: Marino di FEBBO, Lic
Kapitein-commandant
Tel: 9-6321-17925 of 02/44.17925
Fax : 9-6321- of 02/44.
E-Mail : Marino.DiFebbo@mil.be



Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf
kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat, 1
1140 EVERE
BELGIE

.be

MTE EVERE

1. INFORMATIE

ONDERWERP	Thematische conformiteitsaudit vaste gashouders KKE- VL 2018
Eenheid	Bn HK Def St KKE
Blokken	13
Datum	Jul 18

2. VERTEGENWOORDIGERS

Hiërarchische lijn	1 SGT MAJ OPDORP
MTE EVERE	CDT dl FEBBO

3. ALGEMEEN

- a. Volgende blokken en omgeving werden bezocht : Blok 13.
- b. De non-conformiteiten dienen binnen een redelijke termijn, volgens ernst, op een gecoördineerde wijze opgelost te worden.
- c. De opmerkingen en non-conformiteiten aangaande de geauditeerde vaste gashouders (automatische blussystemen) omvatten zowel administratieve als technische non-conformiteiten. De administratieve hebben betrekking op de uitvoering van het contract UTO (16IS005), toegewezen aan de firma VEOLIA. De technische non-conformiteiten gaan over periodieke keuring, onderhoud en afstellen van veiligheidskleppen.

4. OPMERKINGEN

Zie Bijl B

5. BESLUIT

- a. Alle vastgestelde administratieve non-conformiteiten werden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de bepalingen weergegeven in het contract UTO.
- b. Wat betreft de technische non-conformiteiten dienen de periodieke onderzoeken ASAP uitgevoerd te worden. De ingebruikname van deze automatische blussystemen dateert van 2001 tot 2004. Sindsdien werd geen enkel periodiek onderzoek uitgevoerd, terwijl de wettelijke termijn 5-jaarlijks is. De veiligheidskleppen dienen elke 10 jaar (her) afgesteld te worden. Ook hier vinden we geen enkele aanwijzing dat dit zou uitgevoerd zijn. Vanuit MTE Evere werden op 31 Jul 18 alle nodige gegevens overgemaakt aan MatBeh teneinde deze systemen te serialiseren.
- c. We verwachten feedback op de situatie in Bijl B NLT 01 Okt 18.

Inventarisatiefiche vaste gashouders KKE VL

OVERZICHT ALLE VASTE GASHOUDERS (blussystemen) EN ADMIN. VERPLICHTINGEN KKE VL

Blussysteem	Gas	Inhoud (l)	Aantal	Totaal Inhoud (l) / lokaal	Attest van goedkeuring Vlarem 2 art 5.17.3.3.7	Attest periodiek onderzoek Vlarem 2 art 5.17.3.1.8.§2	Attest afst. veiligheidskleppen 2 art 5.17.3.1.8.§1.5°	Vlarem	Status (Nr ELCI)	Genomen acties
Nr 103a / Blok 13 lokaal 10 / Expro	Argonite	80	15	1200					21006C506	
Nr 103b / Blok 13 lokaal 15 / Expro	Argonite	80	9 + 8	1360					21006C507	
Nr 103c / Blok 13 lokaal 28 / Expro	Argonite	80	8	640					21006C508	
Nr 103d / Blok 13 lokaal 30 / Expro	Argonite	80	16	1280					21006C509	
Blok 13				4480						

KEURINGS-EN ANDERE TECHNISCHE VERPLICHTINGEN KKE VL

Blussysteem	Gas	Inhoud (l)	Aantal	Totaal Inhoud (l) / lokaal	Periodiek onderzoek Vlarem 2 art 5.17.3.1.8§2	Onderhoud art 5.17.3.3.15	Vlarem 2	(Her) Afstellen veiligheidskleppen Vlarem 2 art 5.17.3.1.8.§1.5°	Status (Nr ELCI)	Genomen acties
Nr 103a / Blok 13 lokaal 10 / Expro	Argonite	80	15	1200	5-jaarlijks	code goede praktijk : 12 m		10-jaarlijks	21006C510	
Nr 103b / Blok 13 lokaal 15 / Expro	Argonite	80	9 + 8	1360	5-jaarlijks	code goede praktijk : 12 m		10-jaarlijks	21006C511	
Nr 103c / Blok 13 lokaal 28 / Expro	Argonite	80	8	640	5-jaarlijks	code goede praktijk : 12 m		10-jaarlijks	21006C512	
Nr 103d / Blok 13 lokaal 30 / Expro	Argonite	80	16	1280	5-jaarlijks	code goede praktijk : 12 m		10-jaarlijks	21006C513	
Blok 13				4480						

Wettelijk niet-conform

Wettelijk conform