



LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail

Eenheid/ Unité: COMOPSNV

Datum/Date: 09 oktober 2018

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:

- Dienst LDPBW 08:

1 SgtMaj CHOUBANE H.

1 SgtMaj POITER F.

- Kwartier Koningin Elisabeth:

Verontschuldigd

- Médecin du travail:

Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

ACOD Civ Dhr SMEKENS M.

ACOD Dhr VINCK P.

VSOA Dhr MERTENS E.

ACV Civ Dhr HEYRMAN G

- Eenheid:

MPC BOUSSY C.

FKP SBH OTS S.

Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

1. De LDPBW 08 heeft enkele aanbevelingen die dienen gepland te worden in de komende maanden :
 - o Déparis voor de dienst IPR gezien deze dienst demo's maakt op verschillende activiteiten.
 - o Werkpostfiches en functiefiches verder uitwerken
 - o De situatie AMT verduidelijken tussen de dienst Zeebrugge en die van Evere. In Zeebrugge wordt de geschiktheid op zee onderzocht, doch in Evere wordt dit niet aanvaard.



Samuël CORNU
Commandant d'Aviation
Conseiller en prévention
Ergonome
ACOS-WB – SLPPT 08

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité			
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ <i>Représentant CCB</i>	NVT	Er zijn geen vertegenwoordigers voor het BOC 08 gezien de eenheid minder dan 50 werknemers telt
1.2	StaOffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Nog tot 31 december is LDV PINTENS de StaOffr Preventie
1.3	AsPrev	OK	MPC BOUSSY zal ingescheept worden. Er zijn geen gevormde assistenten in preventie om hem te vervangen
1.4	Coördinator Déparis/ Coördinateur Déparis	OK	
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Nakijken in de applicatie of het lokaal preventieplan is opgemaakt. Bestaat er 1 in Zeebrugge. Indien dit het geval is vragen of deze kan overgemaakt worden.
1.6	Trimestriële verslag/ Rapports trimestriels	OK	Nakijken of de trimestriële verslagen werden overgemaakt naar de LDPBW 08. De ontbrekende dienen nog opgemaakt te worden.
1.7	Jaarverslag <i>Rapport annuel</i>	OK	Wordt opgemaakt door de LDPBW 08. Als de trimestriële verslagen (slppt 08) correct worden ingevuld hoeft het jaarverslag niet opgemaakt te worden
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	NOK AI 01	De situatie AMT verduidelijken tussen de dienst in Zeebrugge en deze in Evere via de assistent in preventie van COMOPSNVAV
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	NOK	De welkomstbrochure moet nog up to date gebracht worden
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	OK	La liste des acteurs en prévention de l'unité a été remplie.
2. Brandpreventie & Evacuatie			

2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) ¹	NOK	Momenteel wordt het INP (intern noodplan) op Niv Kw herzien. POC voor de blok 1 is Cdt DERYCKERE
2.2	1 ^{ste} interventieploeg/ Equipe de 1 ^{ère} intervention	OK	De interventieploeg is aangeduid en hun identiteit is kenbaar gemaakt aan de valvas van de eenheid
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	De verantwoordelijken zijn aangeduid en hun identiteit is kenbaar gemaakt aan de valvas van de eenheid
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	De evacuatieoefening heeft plaatsgevonden in Juni 2018.
2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	NOK	Het verzamelpunt is gekend door het personeel gekend maar moet nog in de onthaalbrochure gezet worden.
2.6	Signalisatie/ Signalisation	NOK AI 02	Er dient een behoefte opgemaakt te worden voor de ontbrekende pictogrammen
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	NOK	De brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden maar worden niet allemaal periodiek gekeurd zoals voorzien in de wetgeving. De mobiele blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe firma maar moeten trimestrieel visueel gecontroleerd worden (zie checklist hieronder) De muurhaspels en -hydranten dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon (zie checklist hieronder) - <u>Muurhaspel</u> - <u>Muurhydrant</u> - <u>Mat muurhaspel</u> - <u>Mat muurhydrant</u> - <u>Trim checklist mobiele blusmiddelen</u>
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	OK	De nood- en veiligheidsverlichting ontbreekt. Er hebben geen periodieke controles plaatsgevonden
3.	Eerste zorgen / Premiers soins		
3.1	Procedure	OK	
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	1 MP PIRET K. is gevormd als nieuwe hulpverlener
3.3	Middelen	OK	De eerste hulpkoffer is in orde

¹ INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

4.	Ongevallen en incidenten			
	Procedure	OK		
	Melding/déclaration	OK		
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)			
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	OK		
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI 03	De werkpostfiches ontbreken	
5.3	Functiefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI 04	De functiefiches ontbreken	
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	De LDPBW 08 heeft volgende RA voor dit soort dienst : beeldschermwerk, chauffeur en Phef	
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	NOK AI 05	Er moet nog altijd een DEPARIS voor de dienst IPR uitgevoerd worden	
6.	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)			
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT		
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	NVT		
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail	NVT		
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NVT		
6.5	Keuringsverslagen (ED)	NVT		
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NVT		
6.8	Vorming personeel	NVT		
6.9	Werkkledij	NVT		
7.	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)			
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT		

7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
8.	Arbeidsplaatsen		
8.1	Hygiëne	OK	<p>Het kuisen van de burelen laat de wensen over. Dit zorgt ervoor dat de kledij (wit hemd van de administratieve kledij) van het personeel vrijwel onmiddellijk zwart is Er is ook aangekoekt vuil vastgesteld in de hoeken van de vloeren</p> 
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	OK	
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	<p>De toiletputten zijn verzadigd van kalkaanslag. Bovendien is er een enorme geurhinder die uit de toiletten komt.</p>  <p>De filters van de kranen dienen vervangen of ontkalkt te worden. Wanneer de kraan wordt opengedraaid spuit het water naar alle richtingen.</p>
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NOK	Het personeel maakt zich ongerust in hoeverre de radar op het dak schadelijk is voor de gezondheid
9.	Milieu	ult	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

Legende: **OK = in orde** **AI = action item** **NVT = niet van toepassing**