

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/264.50.04
 Fax : 02/264.50.06

Bijlage aan nota N° 14-00297809
 van 27 JUN 14

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid: Bn HK Def St KKE
 Staalname uitgevoerd op : 23/06/2014 Door : 1SC CHOUBANE volgens EN ISO 19458
 Aankomst in het labo op : 23/06/2014
 Analyses uitgevoerd : van 23 tot 26/06/14 Door : 1CC JACOBS
 Rapport opgesteld op : 26/06/2014 Door : Vet VERMEYLEN


Controle N° 14/2063

Plaats staalname : Blok 20 Toilet S2 (man) kleine lavabo
 Type water : Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	18	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	normaal		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	normaal		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	-	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR01
Conductiviteit :	-	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR01
<u>Bacteriologische analyse :</u>					
Totaal kiemgetal : 48 H aan 37° C	28	cfu per ml	-	≤ 20	EN ISO 6222
72 H aan 22° C	29	cfu per ml	-	≤ 100	EN ISO 6222
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	BRD 07/20 - 03/11
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	BRD 07/20 - 03/11
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR01
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	EN ISO 16266
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	ISO 6461-2
<u>Chemische analyse :</u>					
Vrije chloor	0,1	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR01

CONCLUSIE

- Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER na 5 minuten koken.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.
- Het water is NIET-CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.
- Een nieuwe controle na aanpassingen aan het netwerk is noodzakelijk.



Dr Anne VERMEYLEN
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg
 Verantwoordelijke Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/264 50 11