

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg

Labo Hydro/Bromato/Air

Tel : 02/264.50.04

Fax : 02/264.50.06

Bijlage aan nota N° 14-00297819

van 27 JUN 14

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid: Bn HK Def St KKE
 Staalname uitgevoerd op : 23/06/2014 Door : 1SC CHOUBANE volgens EN ISO 19458
 Aankomst in het labo op : 23/06/2014
 Analyses uitgevoerd : van 23 tot 26/06/14 Door : 1CC JACOBS
 Rapport opgesteld op : 26/06/2014 Door : Vet VERMEYLEN

Controle N° 14/2064

Plaats staalname : Handwasinstallatie blok 18


Type water : Reservoir

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	20	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	licht troebel		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	rotte geur		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	-	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR01
Conductiviteit :	-	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR01
<u>Bacteriologische analyse :</u>					
Totaal kiemgetal : 48 H aan 37° C	>1000	cfu per ml	-	≤ 20	EN ISO 6222
72 H aan 22° C	>1000	cfu per ml	-	≤ 100	EN ISO 6222
Totaal coliformen	>150	cfu per 100 ml	-	0	BRD 07/20 - 03/11
<i>Escherichia coli</i>	4 (ga)	cfu per 100 ml	0	-	BRD 07/20 - 03/11
Intestinale enterococci	2 (ga)	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR01
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	>150	cfu per 100 ml	-	0	EN ISO 16266
<i>Clostridium perfringens</i>	>150	cfu per 100 ml	-	0	ISO 6461-2

(ga=geschat aantal)

CONCLUSIE

- Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER na 5 minuten koken.
- Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.
- Het water is NIET-CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.
- Een nieuwe controle na aanpassingen aan het netwerk is noodzakelijk.



Dr Anne VERMEYLEN
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg
 Verantwoordelijke Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/264 50 11