

DEFENSIE



MIT: 14-00372079

Pagina(s): 14 (+1 verslag)

Arch: A05

BATALJON HOOFDKWARTIER
DEFENSIE STAF
Kwartier Koningin Elisabeth
BOC08

Aan Bijl Z

ONDERWERP: Blok 4 installaties rondgang preventie en bescherming op het werk van 18 Jun 14

Ref:

1. Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk van 04 augustus 1996
2. Notulen BOC08-14-00139829 betreffende het BOC08 van 21 Mei 14
1. Synthese: Welzijnswet, preventie en bescherming op het werk, jaarlijkse rondgang op de werkplaatsen
2. Bijgevoegd vindt u het verslag van de jaarlijkse rondgang met onderwerp.
3. Lijst der Bijlagen: het verslag van de rondgang van de preventieadviseur

Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel
Commandant
Vz BOC

Info: Infra, Fac Mgt, LDPBW08

Correspondent : Jean-Marie MAES
Commandant
Tel : 02/701.3692 of 9-2400-3692
Fax : 02/701. 4709 of 9-2400- 4709
E-mail: jean-marie.maes@mil.be



Bataljon Hoofdkwartier Defensie Staf
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat, 1
1140 BRUSSEL

.be

Aan Comd CIDMAT

CKKE

DGBF

DGJM

IAD

MRMP

VERSLAG RONDGANG PREVENTIEADVISEUR / PREVENTIEADVISEUR-ARBEIDSGENEESHEER

WAAR : BLOK 4A – 4B – 4C – 4D

DATUM: 18 JUN 14

<u>Samenstelling delegatie :</u>	<u>Dienst LDPBW 8</u> Cdt Jean-Marie Maes Adjt Rany Wysevelde <u>Syndicale afvaardiging VSOA – SLFP</u> Mr Rudy Van Temsche <u>Syndicale afvaardiging ACOD - CGSP</u> Mr Peter Vinck <u>Syndicale afvaardiging ACMP CGPM: nihil</u> <u>Syndicale afvaardiging ACV-OD: nihil</u> <u>Deelnemers DGBF</u> Maj Guy Vesters Adjt Arne Keppens <u>Deelnemers MRMP</u> Kapt Claude Vande Voorde AdjtMaj Renaud Oorlynck AdjtMaj Christian Baillien <u>Deelnemers IAD</u> Cdt Pierre Fievet Adjt Stefaan Mertens <u>Deelnemers CIDMAT</u> Adjt Eduard Heremans <u>Deelnemers CKKE</u> Adjt Philippe Verhevick 1SgtChef Thierry Hoogewys <u>Deelnemers DGJM: verontschuldigd</u> <u>Andere deelnemers:</u> LtKol Dirk Laforce (Vz BOC08)
----------------------------------	---

Behandeling belangrijke punten in het kader van de preventie en bescherming op het werk

1. Ref:

- a. Meeting request Rany Wysevelde
- b. Notulen BOC-1400139829 van het BOC08 van 18 Feb 14
- c. Notulen thematisch BOC "verkeersplan KKE" van 25 Feb 14

2. Belangrijke items

a. Brandveiligheid – brandbestrijdingsmaterieel – hydranten / brandhaspels (AI 1).

(1) Plaats: gangen infrastructuur blok 4

(2) Vaststellingen en genomen acties:

- (a) Er bestaat actueel geen contract periodieke controle voorzien op binnenhydranten en brandhaspels.
- (b) S4 Bn QG (Mag DS1F) heeft een inventaris opgemaakt van de staat alle binnenhydranten en van het Kw KKE (Mat: staat slangen).
- (c) Deze inventaris zal op punt gesteld worden in overleg met LDPBW en overgemaakt aan de MatBeh MR C&I-I/S/A die de corrigerende maatregelen zal treffen in functie van zijn Bg middelen.

(3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Sit binnenhydranten Kw overmaken aan MR C&I-I/S/A.
- (b) Periodieke controles hydranten / brandhaspels met de MatBeh MR C&I-I/S/T en MR C&I-I/S/A (open contract voor periodieke keuring en periodieke Ctl door een bevoegd Pers = DS1F).

b. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen – standaardisatie plannen inplanting Ev wegen en blusmiddelen (AI 2).

(1) Plaats: blok 4

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) MR C&I-I/S/A heeft een open contract voorbereid voor de verwerving van Infra pictogrammen, dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Ministerraad. LDPBW08 heeft reeds kwantitatieve behoeften overgemaakt aan de MatBeh onder andere voor blok 1 en de Logt blokken.
- (b) Bij de eerste behoefte-uitdrukking heeft LDPBW wel de haakse pictogrammen voor de aanduiding van de verbanddozen besteld en die zouden ondertussen door MR M&P (CP22) geleverd zijn aan het Mag 2Ech Infra (DSQI).
- (c) In de gangen van blok 1 werden ondertussen ook fotoluminescentie pijlen geplaatst ter hoogte van de plinten. Het is de bedoeling om dergelijke pijlen ook aan te brengen in de andere MG.
- (d) Voor de bijkomende behoefte aan pictogrammen blok 4 kan de kwantitatieve behoefte uitdrukking opgemaakt worden in overleg met LDPBW08. POC voor Coord LDPBW08: 1SgtChef Housene Choubane.
- (e) Standaardisatie van de plannen inplantig Ev wegen en blusmiddelen te coördineren met Sp tekenbureel 1RCI rekening houdend met de juiste oriëntatie van de plaats waar ze worden opgehangen.

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) WFLOG lanceren voor plaatsen haakse pictogrammen verbanddozen.
- (b) Kwalitatieve en kwantitatieve behoeftebepaling pictogrammen blok 4.

- (c) Verwerving bijkomende fotoluminescentie pijlen (lokale aankoop op Cat 373) en lanceren van WFLOG voor plaatsing van dito door LDPBW08

- c. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding / INP - vorming 1^{ste} interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE" (PBM) voor 1^{ste} interventiePlg) (AI 3).

(1) Vaststellingen en genomen acties:

- (a) Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:
- Vormingscentrum CC V&C
 - Vormingsperiodes voorzien in de periode 03 Mar – 14 Nov 14
 - De planning van de vormingen werd gepubliceerd op (Info POC AdjtChef Patrick Biermans) onderstaande URL:
<http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>
 - Het is vanzelfsprekend dat leden 1ste Int Plg die vrijwilliger zijn bij brandweer of lid waren van FFT Air Component, gevormd te Rijckevelde,....deze vorming niet verplicht dienen te volgen.
- (b) De brandpreventie Coord voor blok 4A is Adjt Eric Mesotten. Voor de geheel van de Admin blokken 4B-4C-4D wordt nog gezocht naar een brandpreventie Coord.
- (c) De Vz BOC verwijst hierbij naar het belang van de update van de lijsten van de POC Eenh Infra, CEMR-C / POC Milieu, preventie (nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden. Op de betreffende lijsten werden schrijfrechten toegekend aan de preventieassistenten.
- (d) Een globale behoefte-uitdrukking brandvertragende fluo-vestjes met opschrift "FIRE" werd door LPDBW08 overgemaakt worden aan de MatBeh MRSys-S/E. De MatMan heeft onze bestelling oranje fluojas in vlamvertragend Mat t.v.v. de 1^{ste} Int Plg overgemaakt aan VANDEPUTTE maar evenwel zonder het opschrift "FIRE" (aanbrengen van deze tekst impliceert een hercertificatie aan de normen vlamvertragend & fluo en zou een belangrijke "costdriver" betekenen).

(2) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Publiceren / update met gegevens Eenh lijsten POC op intranetsite Kw door LDPBW08 + informeren actoren van preventie.
- (b) Aanduiding van een brandpreventie coördinator voor de Admin blokken 4B-4C-4D.
- (c) Inschrijven van de niet gevormde leden 1ste Int Plg door de Eenh bij CC V&C Info LDPBW08.
- (d) Bewaking levering fluojassen voor leden 1ste Int Plg met MatMan, CP 22 en Mag PBM Bn HK DSR2.
- (e) Bedeling na levering van dito aan de leden van de 1ste Int Plg

- d. Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ / INP - EAD - vorming hulpverleners (OFO, Mil Plghelpers, ander vormingsorganisme) – (AI 4).

(1) Plaats: blok 4

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) 02 AED werden geplaatst respectievelijk in blok 1 en in het ingangssas blok 8
- (b) Nota HRB-CP-14-00014685 betreft – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse

en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp"

- (c) De nota stelt dat we de vormingsbehoeften hulpverleners dienden over te maken NLT 15 Feb 14!. Na contact met Cdt Chantal RUTTEN (HRB) werd gemeld dat deze deadline NIET BINDEND is.
- (d) Aan de Eenh wordt gevraagd de vormingsbehoefte door te geven:
 - Basisvorming door vormingsorganisme
 - Recyclage door OFO voor Pers gevormd door OFO
 - Zowel de nota als de template voor inschrijving voor de vorming "hulpverlener werden ter ondersteuning van de Eenh gepubliceerd op onze intranetsite binnen de webpart "Module EZ" op URL:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx
- (e) HRB heeft ondertussen gemeld dat alle voorziene modules voor de externe vormingen volzet zijn en dat er geen voor 2014 geen Bg meer is voorzien voor bijkomende modules.
- (f) *333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier.
- (g) Gezien eind 2014 het KKE overschakelt op een VOIP centrale werd de aanvraag voor drukwerk van het pictogram NoodNr Kw / hulpverleners tijdelijk "gecanceled".

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) Inschrijven van de hulpverleners voor de basisvorming / heropfrissing door de Eenh voor 2015.
- (b) Update / Up-to-date houden lijst POC "hulpverleners" door de Eenh
- (c) Aanvraag voor drukwerk pictogram NoodNr Kw / hulpverleners zodra overschakeling op VOIP centrale.

e. Arbeidshygiëne – herstelling schrijnwerk - buitendeuren (dichtingen, deurpompen) (AI 5)

(1) Plaats: blok 4

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) Nota BnHKKKE-13-00172636 van 08 Apr 13 en WORK 44974049 betreffen de behoefteuitdrukking voor de herstelling.
- (b) Met nota MR C&I-I-13-00350085 van 19 Jul 13 werd de behoefte aanvaard voor uitvoering op het open contract bouw.
- (c) Op basis van een prijsofferte de firma DEWIN werd een bestelbon overgemaakt op 19 Mar 14 (Bg pas dan in plaats gesteld).
- (d) Op basis van een prijsofferte de firma DEWIN werd een bestelbon overgemaakt op 19 Mar 14 (Bg pas dan in plaats gesteld).
- (e) Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat de firma een aantal werken had uitgevoerd maar niet volgens de "regels van de kunst".
- (f) Infra plateau (1SC Stéphane Marchal) meldde, dat de firma aangepaste materialen diende te bestellen en uitstel voor uitvoering van de werken had gevraagd tot midden Sep.

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) Opvolging der werken door Infra.
- (b) Einde der werken voor begin winterse periode

f. Arbeidsveiligheid - Intern Nood Plan - specifieke actiesteekkaarten voor bepaalde Eenh blok 1 - verwerving gegevens van de mogelijke leden van de crisiscel (AI 6)

(1) Plaats: Kw

(2) Vaststelling – genomen acties:

(a) De verschillende actiemodules en de actiesteekkaarten van het INP werden voorgesteld op het BOC van 18 Feb 14.

(b) Het ontwerp INP versie NL werd gepubliceerd op intranet:

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx

(c) Aan de leden van het BOC werd het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is:

- COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
- COMOPSMED: EZ en griep pandemie
- COMOPSLAND & O&T: bomalarm

(d) Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van de crisiscel = één van de CO van de FE ("wet ter bescherming van het privé-leven").

(e) Input voor Deel II crisismanagement werd geleverd door COMOPSAIR. In die optiek hebben bepaalde Eenh Pers van permanentie (Offr op de hoogte) dat in voorkomend geval, kan opgeroepen worden voor de crisiscel voor zover de Infra gebruikt door de Eenh getroffen wordt door een calamiteit, hernomen met het INP.

(f) Het INP versie NL werd vertaald naar het F door de Srt BOC 08 Lt Kol Res J-F Van Caulaert en de modules zullen gepubliceerd worden op de sharepoint LDPBW08.

(g) Bepaalde Eenh en Dst dienen mogelijks in het kader van bepaalde actiemodules (Bijv Ev) mogelijks aanvullende actiesteekkaarten op te maken met te nemen maatregelen (Bijv. recuperatie geclassificeerde Doc, recuperatie backuptapes, RAID 5 / 6 HDD uit bepaalde servers,...

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

(a) Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en integreren in het INP.

(b) Publicatie versie FR INP onder pdf formaat op de sharepointsite LDPBW08 (zie bovenstaande hernomen URL).

(c) Goedkeuring van het INP KKE door BOC08.

(d) Vervolledigen Deel II crisismanagement "leden van de crisiscel" (gegevens geleverd door IAD – Cdt Pierre FIEVET).

(e) Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)

(f) Organisatie infosessies betreffende de modules van het INP voor de betrokken "stakeholders".

g. Arbeidsveiligheid – verkeersveiligheid - thematisch BOC van 25 Feb 14- verkeersplan KKE (AI 7)

(1) Plaats: KKE

- (2) Vaststelling:
- (a) Het verslag van het thematisch BOC "verkeersplan KKE" kan geconsulteerd worden op URL:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDP_BW_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC_thema_verkeersplan_KKE_14_02_25.pdf
 - (b) Het MROA werd op basis van gegronde opmerkingen, adviezen, voorstellen aangepast en goedgekeurd op het BOC van 21 Mei 14.
 - (c) Met de nota BnHK-KKE-BOC08-14-00317736 du 09 Jul 14, WFLOG 45616016 en SREQ 5889187 werd de behoefte uitdrukking aan verkeersborden / palen / bevestigingsmateriaal overgemaakt aan de MatMan MR C&I-I/S/A voor goedkeuring en verwerving op het contract 12IA952.
- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Levering van de verkeersborden door CC M&P (CP24).
 - (b) Opmaak voor plaatsing van de verkeersborden
 - (c) Bestelling van de nodige bouwmaterialen voor de sokkels (cement, grind,....)
- h. INP KKE / werking op Niv Kw - lijsten POC KKE (AI 8)
- (1) Plaats: KKE
- (2) Vaststelling:
- (a) Bn HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE.
 - (b) Tijdens bepaalde rondgangen werd opgemerkt dat de betreffende nota niet altijd bij de juiste personen is terecht gekomen.
 - (c) De lijsten werden gepubliceerd op URL:
http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx
 - (d) Een permission group met "contribute" rechten werd aangemaakt waarin voornamelijk de preventieassistenten werden hernomen. Dit laat de leden van de groep toe zelf de lijsten "dynamisch" aan te passen.
- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Update van de lijsten, gepubliceerd op intranet +bewaken nodige veranderingen
- i. Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg (AI 9)
- (1) Plaats: KKE
- (2) Vaststelling:
- (a) Er is gebrek aan feedback naar de klanten toe m.b.t. tot hun gelanceerde werkaanvragen
 - (b) Ook worden werkaanvragen in status "closed" geplaatst met als "rechtvaardiging" dat er geen Bg beschikbaar is.
 - (c) LDPBW08 contacteerde MRC&I-I POC Infra (Maj Tessa Bonny) m.b.t. deze problematiek, die stelde dat hierdoor veel te veel WORK open bleven t.g.v. dat actuele Bg rationalisatie en dat Prio naar veiligheid, opportuniteit, onontbeerlijkheid,dienen gesteld te worden.
 - (d) het staat de Eenh altijd vrij na verloop van tijd een nieuwe WFLOG te

lanceren.

- (3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:
- (a) Betere feedback te leveren m.b.t. de Sit WORK (Mat in bestelling, Bg op open contracten ontoereikend,,....) en waarom ze worden afgesloten.
- j. Arbeidsveiligheid – elektriciteit – laagspanningsinstallaties – periodieke vijfjaarlijkse Ctl ,RA en vaststelling non-conformiteiten (AI 10)
- (1) Plaats: KKE
- (2) Vaststelling:
- (a) Er wordt geen periodieke 5 jaarlijkse Ctl uitgevoerd op de LS installaties
- (b) KB van 4 Dec 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen stelt dat er een RA dient te worden uitgevoerd door de (aangestelde van de) werkgever o.a. op de LS installaties
- (c) Deze RA is de basis voor een gelijkvormigheidsonderzoek door een EDTC - IDTC,
- (d) Dit gelijkvormigheidsonderzoek die de (aangestelde van de) werkgever Teneinde de RA en het gelijkvormigheidsonderzoek uit te voeren, zijn minstens de ééndraadschema's en mogelijks de initiële berekeningen van kabelsecties / beveiligingen nodig.
- (e) Van de meeste HS / LS installaties van KKE ontbreken de ééndraadschema's in de LS borden.
- (f) Bn HK KKE-13-00603756 van 18 Dec 13 betreft een nota gericht aan MR C&I-I voor het ter beschikking stellen van de plannen (aanbestedingsplannen, "As built" plannen o.a. voor de LS installaties). 1RCI geeft toegang tot de beschikbare plannen maar uit ervaring weten we dat de gevraagde plannen niet ter beschikking kunnen worden gesteld, laat staan dat de initiële plannen werden aangepast in functie van de uitbreidingen van de LS installaties.
- (g) ACOSWB-14-00053687 van 30 Jan 14 herneemt de veiligheid van de elektromechanische Infra installaties als punt binnen het luik A het LPP van de Eenh.
- (h) 1Ech Infra serialiseert actueel in samenwerking met de MatMan MRC&I-I/S/T alle LS installaties in ILIAS (toekennen ASSET) wat à priori een enorm werk zal zijn.
- (i) Opmerking: deze problematiek is van toepassing voor gans Defensie.
- (3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:
- (a) Met alle betrokken actoren (Kw, Infra, ACOS WB, MRMgt-R, ILE,....) een methodiek/planning uitwerken teneinde:
- i. Een werkmethode voor de RA op punt te stellen;
 - ii. De circuits te traceren en ééndraadschema's op te maken;
 - iii. Een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren door een erkend organisme / IDTC
 - iv. De non-conformiteiten in orde te stellen binnen het contract grof onderhoud Elec of UTO

k. HACCP – blok 4A – CKKE - koelkamer – non conformiteiten (AI 11)

(1) Plaats: blok 4A - CKKE

(2) Vaststelling:

- (a) Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat de elektriciteitswerken voor verlichting niet werden uitgevoerd, dat de dichtingen aan de deurrand zo geplaatst waren dat ze geen volledige thermische dichtheid verzekerden en dat de metalen oprijhelling niet op niveau van de deur rand kon worden geplaatst om met een rolwagen voedingswaren binnen te rijden in de koelkamer.
- (b) De aanwezigheid van een muur op 1m afstand van de deur van de koelkamer laat praktisch niet toe een rolwagentje te manoeuvreren in de koelkamer. De klant vindt het een pijnpunt dat hij niet betrokken wordt bij de studie betreffende de dimensies, de plaats van installatie en het concept (o.a. oriëntatie van de deur) door de MatMan MRC&I/S/A.
- (c) De beheerder heeft de firma Van Riel gecontacteerd voor het wegwerken van de non-conformiteiten, die op korte tijd werden gecorrigeerd.

(3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:

- (a) Teneinde toe te laten efficiënt toegang te hebben met een rolwagen in de koelkast werd WORK 45676635 gelanceerd voor de afbraak van de muur en de plaatsing van 2 lateien, en een oprijhelling voor gemakkelijke toegang tot / in de koelkamer.
- (b) Planning werken: week van 18 Aug of week van 25 Aug.
- (c) LDPBW zal een prospectie uitvoeren voor een oppervlaktebehandeling (specifieke verven bestaan op de markt) van de betonnen oprijhelling conform HACCP en verwerven op lokale aankoop Cat 287)

l. Arbeidshygiëne – waterinrusie – schimmelvorming (AI 12)

(1) Plaats: lokaal 4D – 1 - 08

(2) Vaststelling:

- (a) Tijdens hevige regenval is er waterinfiltratie via de voegen van de afdekplaten en of / de dichtingen rond de raamkozijnen.
- (b) Hierdoor wordt de muurbekleding beschadigd en vormt zich schimmel op de bouwelementen.



(c) De voegen van de facade elementen – dichtingen rond de raamkozijnen zullen binnen het contract 12IS605 burgerlijke bouwkunde worden hersteld vanaf 18 Aug 14 (zie WORK 45502447)

(3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:

- (a) Opvolging van de herstellingswerken
- (b) Na dichting van de lekken, via een prestatie op order Activa de muren grondig laten reinigen langs de LA met akkoord MatMan MRC&I-I/S/E.
- (c) Een interventie 5EMI vragen voor het toepassen van een schimmeldodend product.
- (d) De klant kan aansluitend de WFLOG lanceren voor het aanbrengen van nieuw behang op de muur / latei.

Checklist: blok burelen: bureau & bureauticawerkposten Checklist: bloc bureau: postes de travail bureaux et bureautiques		Datum Date:	18 Jun 14
Eenheid – installatie / Unité – installation:		Eenh blok 4	
Deelnemers Participants			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
Algemeen / Généralités					
1.	AI Pers (M/V) tewerkgesteld binnen de Eenh Nb Pers (H/F) travaillant au sein de l'unité	+/- 1200			
2.	Is de structuur en de stabiliteit van het gebouw afgestemd op het gebruik ervan (belasting lokalen klasse 0,1,2 op de structuur van het gebouw) scheuren,...? Est-ce que la structure et stabilité du bâtiment est adapté à l'utilisation (p.ex. charges locaux classe 0,1,2 sur la structure du bâtiment) fissures?	V			
3.	Is er een inplantingsplan (bestemming lokalen)? Existe-t-il un plan d'implantation (destination locaux)?		V		Er bestaat bij Fac Mgt een lijst die de verschillende Eenh / Dst per verdiep vleugel. Ingekleurde plannen bovenaanzicht bestaan echter niet. AI 13: plannen + lijst overmaken aan de Eenh voor inkleuren bezette installaties per Eenh / Dst Il existe chez Fac Mgt une liste reprenant les différentes unités / Sv par étage et aile. Des plans colorés n'existent pas. AI 13: transmettre plans et la liste aux unités pour colorer les installations occupées par unité / Sv
4.	Staat vloeren / muren / plafonds / deuren (beschadigingen) Etats sols / murs / plafonds / portes (endommagements)		V		Zie AI 5 en AI 12 Voir AI5 et AI 12
5.	Kent het Pers de preventieassistenten?	V			Zie URL / Voir URL: http://units.mil.intra/sites/Ever

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	Est-ce que le Pers connaît les assistants en prévention ?				e/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx
6.	Zijn de preventie-assistenten gevormd? Est-ce que les assistants en prévention est formé	V	V		AI 14: niet gevormde preventie-assistenten kunnen zich in functie van hun agenda inschrijven voor de vorming in CC Sp Dept Log AI 14: les assistants en prévention non formés pourront se faire inscrire à la Fmn au CC Sp Dept Log URL: http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp Cursuscode / code de cours : GM9300
7.	Kent het Pers de te verwittigen POC (HR, preventie-assistent, Srt, CSM) indien arbeidsongeval / verkeersongeval? Est-ce que le Pers connaît le POC (HR, assistant en prévention, Srt, CSM) à avertir si accident de travail / accident routier ?	V			
8.	Worden glazen wanden duidelijk aangegeven? Est-ce que des parois en verre sont bien indiqués?			V	
9.	Zijn de vloeren vrij van obstakels (kabels), van gevaarlijke hellingen, zijn ze vast, stabiel en slipvrij? Est-ce que les sols sont libres d'obstacles (câbles), de pentes dangereuses, sont-ils fixes, stables et antidérapants?	V			
10.	Plaatsing rekken (stabiel, vastgezet ?) Placement étagères (stables, fixés ?)	V			Een bijkomende behoefte kan overgemaakt worden aan de MatBeh MR C&I-I/S/A Un besoin supplémentaire peut être transmis au GestMat MR C&I-I/S/A http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/Assets/Pages/LogMeu.aspx
11.	Gevaarlijke niveauverschillen / gevaarlijke hellingen / staat trappen (veiligheid, markering) Différences de niveau dangereuse / pentes dangereuses / état escaliers (sécurité, marquage)	V			<i>quitter le bloc 1 coté A de façon autonome (rampe pour fauteuils roulants absente)</i>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
12.	Zijn de werkzones minimaal 100 cm? (afwendbaarheid gevaar EN1050) Est-ce que les zones de travail sont de 100 cm minimum (détournement danger EN1050)?	V			
AM / MT					
13.	Zijn er naast bureauticamiddelen andere arbeidsmiddelen (Maint, ladders,...) aanwezig? Bestaat hiervan een inventaris? Est-ce qu'il en supplément de moyens bureautiques, d'autres moyens de travail (Maint, échelles,...) présents ? Existe-t-il un inventaire?	V			AI 15: LDPBW zal voor de geciteerde generieke ARM de VIK ter beschikking stellen van de Eenh indien behoefte AI 15: SLPPT mettra à disposition des unités les FIS des MDT génériques des a unités si nécessaire
14.	Is de opstelling van de ARM optimaal stabiliteit) Est-ce que l'emplacement des MT est optimal (stabilité)	V			
15.	Leveren losliggende kabels /aansluitleidingen van de machines gevaar op ? Est-ce que des câbles / conduites de raccordement des machines desserrées causent des dangers?	V			
16.	Bestaat er een inventaris van de AM? Existe-t-il un inventaire des MDT?	V	V		
17.	Worden de ARM zoals ladders regelmatig gecontroleerd door een bevoegd persoon? Les MDT, sont-ils régulièrement contrôlés par une personne compétente ?	V	V		AI 16:OK bij DGBF. LDPBW zal een template voor controle ladder,... door een bevoegd Pers overmaken AI 16: OK chez DGBF. SLPPT transmettra un exemple check-list contrôle échelle,... par une personne compétente
18.	Zijn de indienststellingsverslagen / overeenstemmingsverslagen CE van de arbeidsmiddelen aanwezig? Zo ja, zijn eventuele opmerkingen gecorrigeerd? Zijn ze ondertekend door de HL – PA – AG? Les rapports de mise en service / rapports conformités CE des MT, sont-ils présents? Le cas échéant, les remarques éventuelles ont-elles été corrigées? Sont-ils signés par la LH – CP – MT ?	V	V		Een aantal specifieke ARM werden in dienst gesteld Un nombre de MDT spécifiques ont été mis en service. URL : http://units.mil.intra/sites/A_COSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/KeuringenArbeidsmiddelen.aspx
19.	Zijn de handleidingen van de AM beschikbaar voor de gebruikers?	V	V		

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	Est-ce que les manuels sont disponibles pour les utilisateurs des MT ?				
20.	Zijn de veiligheidsinstructiekaarten voor de AM aanwezig? Les fiches d'instructions de sécurité des MT, sont-elles présentes?	V	V		Volgt uit punt 18 Suivra du point 18
2	Wordt voor elk AM een onderhoudssteekkaart bijgehouden ? Existe-t-il une fiche d'entretien pour les MT ?	V	V		Volgt uit punt 18 Suivra du point 18
22.	Bestaat er een generieke risicoanalyse voor de beeldschermwerkposten? Existe-t-il une analyse de risques génériques pour les postes de travail à l'écran?		V		AI 17: een generieke RA «beeldschermwerkpost» wordt gefinaliseerd door LDPBW zowel gericht op risico's tgv van de HW systemen als de software-ergonomie. Na goedkeuring van deze RA door het BOC kunnen alle Eenh verwijzen naar deze RA "ter borging" van hun WPF "beeldschermwerk Opmerking: Voor Pers met specifieke problemen (KANS, RSI,...) kan een werkpostanalyse aangevraagd worden. AI 17: une analyse de risques «poste de travail à l'écran» est finalisée par SLPPT et ceci orientée vers les risques relatifs au Hw de même qu'au niveau ergonomie du SW. Après approbation de cette AR par le CCB, les unités peuvent référer à cette AR dans le cadre de l'amélioration de leur FPT "travail à l'écran Rem: pour le Pers avec des problèmes de santé spécifiques (PBNE, RSI, une analyse du poste de travail pourrait être requise
PBM / EPI					
23.	Zijn de PBM's aanwezig: en worden deze gebruikt: - Werkkledij - handschoenen - veiligheidsschoenen - ...	V		V	Opm: eventueel veiligheidsschoenen, handschoenen mechanische bescherming,... te voorzien voor Pers S4 (voor verhuis

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	Est-ce que les EPI sont présents et sont-ils utilisés? - Tenue de travail - gants - souliers de sécurité - ...				activiteiten,...) (input voor de WPF) Rem: des chaussures de sécurité et des gants avec protection mécanique à prévoir pour le Pers S4 (activités de déménagement,...) (input pour les FPT)
24.	Is de behoefteuitdrukking (bestelbon) 2014 opgevolgd, voorbereid, voorgelegd aan LDPBW voor visum overgemaakt aan MR Sys-S/E/PP? Est-ce que l'expression de besoins (bon de commande) 2014 est suivie, préparée soumise au visa SLPPT transmise à MR Sys-S/E/PP?			V	Zie punt 23 indien van toepassing Voir point 23 si opportun
Hygiëne / Hygiene					
25.	Netheid en onderhoud van de lokalen Propreté et nettoyage des locaux	V			Opm: meldingen problemen aan Lt Cédric Desir (S4 Bn HK KKE) en Adjt Lefebvre Philippe (leidend ambtenaar kuiscontracten) Rem: Mentionnent problèmes chez Lt Cédric Desir (S4 Bn QG QRE) et Adjt Lefebvre Philippe (fonctionnaire dirigeant contrats de nettoyage)
26.	Zijn de reinigingsmiddelen goed opgeborgen? Les produits de nettoyage, sont-ils bien enfermés?	V			
27.	Zijn er aangepaste reinigingsmiddelen? Les produits de nettoyage sont-ils adaptés?	V			Rem: worden via het Mag S4 Bn HK geleverd aan de firma Activa Rem: seront distribués à la firme Activa via le Mag S4 Bn QG
28.	Zijn betreffende deze middelen de MSDS fiches in bezit van de preventie-assistent? Concernant ces moyens sont les fiches MSDS en possession de l'assistant en prévention			V	
29.	Zijn er afzonderlijke kleedkamers (mannen en vrouwen)? Est-ce qu'il y a des vestiaires séparés (hommes / femmes)?	V			
30.	Zijn er voldoende toiletten (mannen en vrouwen) voor de werknemers? Y a-t-il suffisamment de toilettes (hommes et femmes) pour les employés	V			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
31.	<p>Is de wasgelegenheid voorzien van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voldoende lavabo's ? - gevulde zeepdispensors ? - gevulde wegwerppapierdispensors ? - een opschrift "verplicht handen te wassen na toiletgebruik". <p>Est-ce qu'il y a possibilité d'ablutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suffisamment de lavabos ? - distributeurs de savon remplis? - distributeurs de papier à usage unique remplis? - en-tête "obligation de se laver les mains après usage toilette". 	V			<p>Opm: meldingen problemen aan Lt Cédric Desir (S4 Bn HK KKE) en Adjt Lefebvre Philippe (leidend ambtenaar kuiscontracten)</p> <p>Rem: Mentionnent problèmes chez Lt Cédric Desir (S4 Bn QG QRE) et Adjt Lefebvre Philippe (fonctionnaire dirigeant contrats de nettoyage)</p>
32.	<p>Worden de toiletten en, kleedkamers goed onderhouden?</p> <p>Les toilettes et vestiaires sont-ils bien entretenus?</p>	V			
33.	<p>Zijn er voldoende aangepaste afvalbakken?</p> <p>Est-ce qu'il y a assez de poubelles adéquates?</p>	V			
Bescherming gezondheid werknemers / Protection santé des employé(e)s					
34.	<p>Is er een lijst gezondheidstoezicht Pers? Wordt de Med Ctl opgevolgd?</p> <p>Existe-t-il une liste Ctl Med Pers? Existe-t-il un suivi des Ctl Med?</p>	V			<p><i>De Eenh hebben de lijsten overgemaakt aan de LDPBW (behalve ACOS O&T waar de nieuwe preventie assistent zich nog inwerkt)</i></p> <p><i>Les unités ont transmises les listes au SLPPT (sauf ACOS O&T où le nouvel assistant en prévention est en train de s'habituer)</i></p>
35.	<p>Is er een verbanddoos Sch 051 en zijn er gevormde hulpverleners aanwezig?</p> <p>Existe-t-il une boîte de secours Sch 051 et est-ce que des secouristes formés sont présents?</p>	V			
36.	<p>Zijn de verbanddozen voorzien / aangeduid van / met een pictogram? Is er een pictogram aan het lokaal waar de verbanddozen zich bevinden?</p> <p>Est-ce que boîtes de secours sont pourvues / signalées d'un pictogramme ?</p>	V	V		<p>Zie AI 2 voor plaatsing beschikbare haakse pictogrammen</p> <p>Voir AI 2 pour la pose pictogrammes en forme équerre disponibles</p>
37.	<p>Wordt de inhoud van de kast periodiek gecontroleerd en aangevuld ?</p> <p>Est-ce que le contenu de l'armoire est périodiquement contrôlé et complété ?</p>	V			<p>Opm: zie procedure Reapro in INP module EZ (AI 6)</p> <p>Rem: voir procédure Reapro dans PIU module premiers soins (AI 6)</p>
Brandbestrijding / Lutte contre l'incendie					
38.	<p>Is er een (gecoördineerd) branddossier voor blok 4?</p> <p>Existe-t-il un dossier incendie (coordonné) pour bloc 4?</p>	V			<p>Opm: werkt opgemaakt in de schoot van de werkgroep "branddossier blok 4"</p>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					periode 2011-2012 Rem : a été rédigé au sein d'un groupe de travail « dossier incendie bloc 3 » période 2011 -2012
39.	Is het branddossier blok 4 up to date? Est-ce que le dossier incendie bloc 4 est à jour?	V?	V?		
40.	Is er een brandevacuatie oefening uitgevoerd of gepland in 2014 volgens ARAB Art 52.10.6? Est-ce qu'un exercice évacuation incendie effectué ou planifié en 2014 selon RGPT Art 52.10.6?	V?	V?		Opm: De laatste brand Ev Oef voor blok 4 dateert van 06 Dec 12. BrandEv Oef 2014 te plannen met de actoren preventie Rem: le dernier Ex d'Ev incendie a été organisé le 6 Dec 12. Ex Ev 2014 a planifié avec les acteurs en prévention
41.	Hangen de plannen met de inplanting van de blusmiddelen en met de aanduiding van de Ev wegen (richting) en nooduitgangen uit? Sont les plans avec l'implantation des moyens d'extinction et avec l'indication des chemins d'Ev (direction) et sorties de secours affichées?	V			<i>Plannen met inplanting met brandbestrijdingsmiddelen en Ev wegen hangen uit maar soms zijn de plannen gespiegeld. Plannen met Ev wegen dienen upgedated te worden.</i> Zie AI 2: plannen aanpassen en kwaliteitsverbetering met Sp tekenbureel 1RCL. <i>Plans avec l'implantation affichés mais parfois les chemins, implantations se sont mirés. Plans avec chemins d'Ev sont à mettre à jour.</i> Voir AI 2: plans à modifier et à amélioration de la qualité avec appui bureau de dessin 1CRI.
42.	Hangen de procedures en instructies voor? brandbestrijding uit in blok? Sont les procédures et instructions pour la lutte contre l'incendie affichées dans le bloc?	V			Zie AI 2: hernemen op de templates van de plannen van punt 41 Zie AI 2: A reprendre sur le template plans des plans du point 41.
43.	Is de brandbestrijdingsprocedure gekend door de werknemers? (melding, blussen en evacuatie) Est ce que la procédure lutte contre l'incendie est connue par les employés? (avertissement, extinction,	V	V		<i>Opmerking: te controleren bij Ev Oef.</i> Zie AI 3 en AI 6 (INP modules brand & Ev)

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	évacuation)				<i>Remarque: à vérifier lors d'un Ev incendie</i> Voir AI 3 et AI 6 (PIU modules incendie & Ev)
44.	Zijn er voldoende blusmiddelen? Est-ce qu'il y a assez de moyens d'extinction?	V			
45.	Worden de blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd? Est-ce que les moyens d'extinction sont annuellement contrôlés?	V	V		Controle van de brandblussers uitgevoerd Geen controle op brandhaspels (AI 1) Contrôle des extincteurs effectués Pas de contrôle sur les hydrants (AI 1)
46.	Zijn de blusmiddelen zichtbaar, goed bereikbaar en voorzien van een voldoende groot pictogrammen ? (brandblussers, haspels, brandblusdekens,...) Les moyens d'extinction sont-ils visibles, facilement accessibles et pourvus d'un pictogramme assez large? (extincteurs, hydrants, couverture d'extinction,...)	V			Voir AI 2: LDPBW kan behoefte vragen en globaliseren van alle types van pictogrammen van alle Eenh van de Kw Gp Voir AI 2: LDPBW demandera et globalisera le besoin de tous les types de pictogrammes des unites du Gp Qu.
Evacuatie					
47.	Zijn de pictogrammen aangebracht volgens de evacuatieplannen en noodprocedures? Les pictogrammes sont-ils en correspondance avec les plans d'évacuation et les procédures d'urgence?	V			Opm: zie AI 2 Rem: Voir AI 2
48.	Zijn er brandmeldknoppen en worden ze aangeduid door een pictogram? Les boutons-poussoirs d'alarme sont-ils présents et signalés par un pictogramme?	V			Opm: zie AI 2 Rem: Voir AI 2
49.	Is het alarmsysteem hoorbaar/waarneembaar? Est ce que le système d'alarme est audible / visible ?	V			Zie CR Ev Oef van 06 Dec 12 Voir CR Ex Ev du 06 Dec 12
50.	nooduitgangen: draaien naar buiten, vergrendeling,... Sorties de secours: tourner vers l'extérieur, verrouillage,...	V			
51.	Zijn er voldoende evacuatiewegen? Y a-t-il assez de chemins d'évacuation	V			
52.	Zijn de evacuatiewegen obstakelvrij?	V			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	Les chemins d'évacuation sont-ils libre d'obstacles?				
53.	Is een veilige evacuatie gewaarborgd? Une évacuation en toute sécurité est-elle garantie ?	V			
54.	Werkt de veiligheidsverlichting en is ze functioneel? L'éclairage de secours est-il présent et fonctionnel?	V	V		Zie AI 2 (fotoluminescentie pictogrammen / pijlen als bijkomend middel voor oriëntatie bij dichte rookvorming) Voir AI 2 (pictogrammes / flèches photoluminescent(e)s comme moyen d'orientation supplémentaire en cas de formation de fumées denses Opm: onderhouden door Infra plateau maar geen test autonomie Rem: Maint par plateau Infra mais pas de test de l'autonomie
55.	Is het branddetectie systeem functioneel? (centrale, detectoren,...)? Le système de détection incendie est-il fonctionnel (centrale, détecteurs,...)?	V			
Elektriciteit / Électricité					
56.	Zijn de technische lokalen afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram? Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?	V			Zie AI 2 voor bijkomende pictogrammen Voir AI 2 pour des pictogrammes supplémentaires
57.	Zijn de technische lokalen snel toegankelijk tijdens en buiten de diensturen? Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?		V		Blok 4: WFLOG voor kopie sleutel beheerd door Offr met wacht Bloc 4: WFLOG pour copie clé par serrurier Bn QG géré chez L'Offr de garde
58.	Zijn de elektriciteitsborden afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram (schakelaar bedienbaar van buiten)? Les tableaux d'électricité sont-ils enfermés, accessibles et pourvus d'un pictogramme (interrupteur/sectionneur en dehors)?	V	V		Zie AI 10 Voir AI 10
59.	Zijn de elektriciteitsschema's aanwezig in de elektriciteitskast? Les schémas de circuits sont-ils présents dans le tableau		V		Zie AI 10 Voir AI 10

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	d'électricité ?				
60.	Is er een centrale bediening, buiten de elektriciteitskast, spanningloos gemaakt worden? Est-ce qu'il existe une commande centrale en dehors du tableau d'électricité pour mettre hors tension?	V	V		Zie AI 10 Voir AI 10
61.	Verliesstroomschakelaar van 300 mA op circuits? Différentiels de 300mA sur les circuits ?	V	V		Zie AI 10 Voir AI 10
62.	Verliesstroomschakelaar van 30mA milliampère op circuits "vochtige lokalen"? Différentiels de 30mA sur les circuits «locaux humides»?	V	V		Zie AI 10 Voir AI 10
63.	Zijn de wandcontactdozen / schakelaars in goede staat en aangepast qua beschermingsgraad tegen indringing vocht,... waar nodig? Les prises murales / interrupteurs sont-ils & en bon état et adapté au niveau du degré de protection contre l'intrusion d'humidité,...où nécessaire.	V			
64.	Zijn de machines en wandcontactdozen geaard? Les machines et les prises sont-elles mises à la terre ?	V			
65.	Zijn de verlengsnoeren in goede staat en conform (aardingsaansluiting)? Les rallonges sont-elles en bon état et conforme (prise de terre)?	V			
66.	Heeft de installatie een aangepaste beschermingsgraad (stof, vocht en mechanische belasting) ? Est-ce que l'installation a un degré de protection adapté (poussière, humidité, charge mécanique)?	V	V		Zie AI 10 Voir AI 10
67.	Zijn de verlichtingsarmaturen in goede staat ? Les luminaires sont-ils en bon état	V			
68.	Niet teveel defecte lampen ? Pas trop de lampes défectueuses?	V			<i>Wordt opgevolgd via WA en regelmatige passage 1Ech Infra</i> <i>Suivi par DOT et passage regulier 1Ech Infra</i>
69.	Is er gevaar (AM,, verlengkabels, ...) op rechtstreekse aanraking naakte geleiders Est-ce qu'il y a un danger (MT, rallonges,...) de contact direct avec conducteurs nus	V			
70.	Zijn de elektrische leidingen die uit de vloer beschermd tegen mechanisch belasting? Les conducteurs électriques sortant du sol sont-ils protégés contres les charges mécaniques?			V	

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
Periodieke Ctl en keuringen / Ctl périodiques					
71.	<p>Zijn de wettelijk verplichte keuringen uitgevoerd door een EDTC of erkend organisme (HS, LS, liften, branddetectie, stookketels, mazoutreservoirs) en zijn de verslagen ter beschikking van de leidend ambtenaar en de LDPBW?</p> <p>Les Ctl périodiques légales, sont-elles effectuées par un SECT ou organisme agréé (HT, BT, ascenseurs, détection incendie, chaudières, citernes mazout) et est-ce que les rapports de ces contrôles sont à disposition du fonctionnaire dirigeant et du LDPBW?</p>	V	V		<p>Zie AI 10 m.b.t. de periodieke Ctl LS installaties</p> <p>Voir AI 10 pour les Ctl périodiques des installations BT</p> <p>Les onderhouds- en keuringsverslagen voor het KKE worden nu gepubliceerd op URL:</p> <p>Les rapports d'entretien et de Ctl technique pour le QRE sont actuellement publiés sur l'URL</p> <p>http://intranet.mil.intra/sites/CMI/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=quarter%3D21006C&s=Infra</p>
Psychosociale / mentale belasting / Charge psychosociale / mentale					
72.	<p>Kent het Pers de vertrouwenspersonen</p> <p>Est-ce que le Pers connaît les médiateurs / médiatrices?</p>	V			<p>Opmerking: lijst werd gepubliceerd op URL en de werknemers KKE werden geïnformeerd per email "+All mailusers of KKE":</p> <p>Remarque: liste a été publiée sur l'URL repris ci-dessous et les employés QRE ont été informés par un mail "All mailusers of QRE"</p> <p>http://units.mil.intra/sites/A_COSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/psychosocial.aspx</p>

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 1.	1.a Punt 45	Brandveiligheid – brandbestrijdingsMat – hydranten / haspels <i>Geen periodieke Ctl – inventarisatie Mat uitgevoerd door DSIF. Sit overmaken aan MatBeh MR C&I-I/S/A +procedure voor lokalisatie in ILLIAS - contract periodieke Ctl</i>	LDPBW DSIF (S4) MR C&I-I/S/A		
AI 2.	2.b Punt 36 Punt 41 Punt 42 Punt 46 Punt 47 Punt 48 Punt 56	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen <i>Kwantitatieve bijkomende behoeftebepaling in overleg met LDPBW – bestelling en plaatsing fotoluminescentie pijlen – WFLOG plaatsing pictogrammen ‘verbanddozen incoherenties tussen behoefte en levering finetunen met Mag entry point CP24-CC M&P -</i>	LDPBW HL Eenh Infra plateau IRCI Mrc&I-I/S/A CC M&P (CP22) DSQI		Opmaak plannen Ev wegen – inplanting brandbestrijdingsMat in Coord met tekenbureel IRCI
AI 3.	2.c	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding / INP - vorming 1 ^{ste} interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE" (PBM) voor 1 ^{ste} interventiePlg) <i>Nominatief en op datum inschrijven 1ste Int Plg voor vorming DFF - behoefte fluo brandvertragend erkend - bewaking levering dito door CP22 aan DSR2 - levering - update lijst POC leden 1ste Int Plg - publicatie lijst op intranet</i>	LDPBW HL Eenh MRSys-S/E/PP		Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding Behoeft fluo brandvertragend voor 1ste Int Plg erkend (geen opschrift "FIRE") nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden"
AI 4.	2.d Punt 37	Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ – verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Plghelpers) – eerste zorgen middelen <i>EAD geplaatst - nota HRB voor behoeftebepaling vorming - inschrijving voor vorming (basisvorming - heropfrissing) - nota en inschrijvingsformulier gepubliceerd op intranet/sippt08 - aanvraag voor fabricatie voor pictogram</i>	HL Eenh HRB LDPBW		Zie module brandbestrijding en Ev van het INP KKE Nota HRB-CP-14-00014685 basisvorming / jaarlijkse en driejaarlijkse recyclage van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp" nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 5.	2.e Punt 4	"eerste hulp" gelanceerd Arbeidshygiëne – reparatie schrijnwerk - buitendeuren <i>Werken tot op heden niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst – firma DEWIN bestelt het adequate Mat – Werken uitgesteld tot midden Sep 14- Opvolging door Infra plateau !</i>	LDPBW HL Eenh Srt BOC		Plg. 1ste Int Plg. POC "Winterse toestanden" Zie module EZ van het INP KKE Nota BnHKKKE-13-00172636 van 08 Apr 13 en WORK 44974049 Met nota MR C&I-13-00350085 van 19 Jul 13 Op basis van een prijsofferte de firma DEWIN werd een bestelbon overgemaakt op 19 Mar 14 (Bg pas dan in plaats gesteld). bestelbon firma DEWIN overgemaakt op 19 Mar 14.
AI 6.	2.f Punt 37 Punt 43	Arbeidsveiligheid – INP KKE – specifieke actiesteekkaarten Eenh blok 1 - Vz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Deel II crisismanagement) <i>INP NL voorgesteld op BOC -opmerkingen / adviezen van specialisten - vertaling door Srt BOC - Yz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Offr-oo de hoogte) - opmaak specifieke actiemodules / actiesteekkaarten door Eenh indien nodig (recuperatie confidential Doc, backup tapes....)</i>	LDPBW HL Eenh Srt BOC		NL versie INP voorgesteld op BOC van 18 Feb 14 Ontwerp INP: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx Lid crisiscel bij calamiteit installaties enkel door IAD (Cdt Pierre FIEVET) geleverd
AI 7.	2.g	Arbeidsveiligheid - verkeersveiligheid – thematisch BOC "verkeersplan KKE" <i>MROA goedgekeurd op BOC van 21 Mei 14, Mat & Org maatregelen (uitdrukking verkeersborden gelanceerd) – verwerving op contract 12I4952</i>	LDPBW Leden BOC S3 MRC&I-1/S/A CC M&P CP24 DSQI		Webpart «Notulen BOC» URL: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx Nota BnHK-KKE-BOC08-14-00317736 van 09 Jul 14, WFLOG 45616016, SREQ 58891187 (uitdrukking behoeft verkeersborden + palen)
AI 8.	2.h	INP - werking KKE - lijsten POC KKE <i>Lijsten gepubliceerd op intranet/Evere. Prev Assistenten in permissiongroup met rechten "contribute", dynamische update van de lijsten - mail actoren van preventie</i>	LDPBW MTE BOC HL Eenh		Bn HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE. Lijsten POC op URL:

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 9.	2.i	<p>Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg</p> <p><i>Coörd met POC MRC&I-TSS Infra voor gefundeerde feedback waarom WORK wordt afgesloten (prio,...)</i></p>	LDPBW 2Ech Infra POC TSS Infra MRC&I		<p>http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx</p> <p>Opmerking: Eenh kunnen na verloop van tijd terug de WFLOG lanceren (beschikbaarheid Bg op contracten grof onderhoud Infra)</p>
AI 10.	2.j Punt 58 t.e.m. 62 Punt 66 Punt 71	<p>Arbeidsveiligheid – elektrische LS installaties – uitvoeren vijfjaarlijkse periodieke Ctl, RA, conformiteitsonderzoek, correctie non-conformiteiten</p> <p><i>Geen periodieke Ctl op LS installaties, plannen / berekeningen niet beschikbaar, geen RA en geen conformiteitsonderzoek door erkend organisme / IDTC, ... Coörd werkmethode met betrokken actoren - serialisatie in ILLAS actueel uitgevoerd door 1Ech Infra</i></p>	1Ech Infra MRC&I-I/S/T ACOS WB MR Mgt/R ILE LDPBW08		
AI 11.	2.k	<p>HACCP – blok 4A – CKKE – koelkamer – non-conformiteiten en toegang met rolwagen</p> <p><i>Non-conformiteiten niveau-koelkamer opgelost door VAN REE, moeilijke toegang met vervoermiddel levensmiddelen, afbraakwerken / stuurwerken dragende muur & gieten oprijhelling in beton, oppervlaktebehandeling conform HACCP van de oprijhelling</i></p>		<p>WORK 45676635 (planning werken week 18 Aug OR 25 Aug)</p>
AI 12.	2l Punt 4	<p>Arbeidshygiëne – waterintrusie – schimmelvorming – 4D.1.08</p> <p><i>Waterinfiltratie bij hevige regenval met schimmelvorming tot gevolg, dichtingen façade-elementen / raamkozijnen hersteld vanaf 18 Aug 14. Grondige reiniging prestatie op</i></p>	Contractor MRMP LDPBW SEMI Activa via LA		<p>WORK 45302447 Contract 12IS605</p>

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 13.	Punt 2	<i>order Activa, interventie 5EM1 schimmel/dodend product, WFLOG voor behang</i> Arbeidsveiligheid – inplantingsplan (bestemming lokalen) Plannen bovenzicht en lijst bezetting blok 1 overmaken aan Prev Ass voor inkleuring	LDPBW Prev Ass		Opmerking: niet prioritair
AI 14.	Punt 6	Arbeidsveiligheid – actoren van preventie - Vmg preventie assistent <i>Niet gevormde preventie-assistenten kunnen zich inschrijven voor de drieweekelijkse vorming in Doornik</i>	Prev Assistent HL Eenh		URL: http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymo.us/index.jsp Cursuscode: GM9300
AI 15.	Punt 13	Arbeidsveiligheid – generieke arbeidsmiddelen (ladder, schréder, MFP, plotter) <i>SLPPT zal de generieke VIK ter beschikking stellen van de Eenh die ze niet bezitten</i>	LDPBW		
AI 16.	Punt 17	Arbeidsveiligheid – generieke arbeidsmiddelen (ladder, schréder, MFP, plotter) - periodieke Ctl door een bevoegd Pers <i>Checklists voor dito kunnen / zullen door SLPPT ter beschikking van de Eenh worden gesteld</i>	LDPBW		over te maken: e-template inventarisatie arbeidsmiddelen en checklist "controle ladder door een bevoegd persoon
AI 17.	Punt 22	Ergonomie – generieke risicoanalyse beelddeschermerwerk bureauticaawerkerposten <i>RA gefinaliseerd door SLPPT op basis van HW en SW ergonomie risico's</i>	LDPBW		RA voorleggen voor advies / opmerkingen aan BOC van 18 Sep 14