

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/264.50.04  
 Fax : 02/264.50.06

Bijlage aan nota N° 15-00097965  
 van 03 MAR 15

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Bn HK Def St KKE (EVERE)		
Staalname uitgevoerd op :	23/02/2015	Door :	1SC CHOUBANE volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	23/02/2015		
Analyses uitgevoerd :	van 23/02/2015	Door :	1CC JACOBS
	tot 26/02/2015		1CC COURTUY
Rapport opgesteld op :	2/03/2015	Door :	Vet Civ VERMEYLEN


<b>Controle N°</b>	<b>15/901</b>
Plaats staalname :	Keuken Mess 4100 lavabo groenten wassen
Type water :	

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b><u>Fysisch aspect :</u></b>					
Temperatuur tijdens staalname :	15	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	normaal		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	normaal		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	-	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR01
Conductiviteit :	768	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR01
<b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	3 (ga)	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR03
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	2 (ga)	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR04
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR05
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR06
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	EN ISO 16266
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	ISO 6461-2
*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199					
<b><u>Chemische analyse :</u></b>					
pH	7,7		6,5-9,2	-	Proc S2.11.2.1 PR11
Ammonium	<0,30	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR11
Vrije chloor	0,05	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR11
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,10	-	Proc S2.11.2.1 PR11
Nitraat	4	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR11
Ijzer	20	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR11
Koper	1,3	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR11
Hardheid	300	mg/l	150**-.675	-	Proc S2.11.2.1 PR11

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.



Dr Anne VERMEYLEN  
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg  
 Verantwoordelijke Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/264 50 11