

Hôpital Militaire Reine Astrid**Medico Tech Sp / Cel Vet Ter**

Tél : 02/264.50.04

Fax : 02/264.50.06


Annexe à la note N° 15-00367350

du 29 SEP 15

Résultat d'analyse d'eau - Contrôle des légionelles selon les normes NF T 90-431 et NF T 90-431/A1

Unité:	Quartier Reine Elisabeth EVERE		
Prélèvement effectué le :	17/09/2015	Par :	1SC CHOUBANE
Arrivé au laboratoire le :	17/09/2015		
Analyses effectuées :	du 17 au 24/09/2015	Par :	1CC JACOBS Vet Civ VERMEYLEN
Rapport réalisé le :	24/09/2015	Par :	Vet Civ VERMEYLEN

Numéro d'analyse	Lieu de prélèvement	Filtre	Type d'eau	Chlore libre (ppm)	T° (°C)	Résultats (Légionelles en cfu / L)	Commentaire	Interprétation (DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001)
15/2723 & 2732	Bloc 21 Local 0.12	N		0,09	21	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2715 & 2724	Bloc 7bis Local 0.28	N	Premier jet	0,03	23	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2716 & 2725	Bloc 7bis Local 0.28	N	Après stabilisation	0,03	54	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2717 & 2726	Bloc 7bis Local 1.28	N	Premier jet	0,03	44	<50	Présence non quantifiable de Legionella toutes identifiées comme L. pneumophila serotype 2-15	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2718 & 2727	Bloc 7bis Local 1.28	N	Après stabilisation	0,03	56	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2719 & 2728	Bloc 8 Vestiaire 2 hommes	N		0,11	36	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2720 & 2729	Bloc 8 Vestiaire 6 dames	N		0,04	56	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2721 & 2730	Bloc 13 Local 0.17 douches Ooffr	N		0,04	33	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire
15/2722 & 2731	Bloc 13 Local 0.14 douches BV	N		0,04	32	<50	Legionella non détectée	L'eau convient comme eau sanitaire



Dr Anne VERMEYLEN
 HMRA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg
 Responsable Laboratoire Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/264 50 11

Ed 01 Rev 01