

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0752</b>
Plaats staalname :	Blok 4D D0.1 toilet
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	20,6	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	2,11	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	727	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	9	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	165	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,4		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,11	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	19	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	60	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	360	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalcining van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOOYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0753</b>
Plaats staalname :	Blok 4 D0.49 Cafétaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	20,2	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,5	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	727	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	18	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	23	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,04	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	19	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	41	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	300	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van  
29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0754</b>
Plaats staalname :	Blok 4 C G21 Toilet
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	24,4	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,49	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	717	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	76	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	104	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,21	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	20	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	28	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	320	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalciuming van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van  
29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0755</b>
Plaats staalname :	Blok 4 CD2.01 Cafétaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,5	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,62	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	736	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	5	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	168	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	11	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	31	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	400	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalcining van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOOYDONCK  
Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0756</b>
Plaats staalname :	Blok 4B -D31 toilet
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	27,9	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,5	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	710	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	6	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,16	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	21	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	67	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	440	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0757</b>
Plaats staalname :	Blok 4B 3.10 Cafétaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	26,9	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,37	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	721	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	53	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	176	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Chloriden		mg/l	-	≤ 250	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	2	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	47	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	360	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalciuming van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van  
29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0758</b>
Plaats staalname :	C008 Cafétaria Blok 5
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,3	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,75	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	688	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	13	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\* (ga) = geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,00	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	7	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	69	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	440	mg/l	-	150** - 675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.

Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0759</b>
Plaats staalname :	Blok 6D 0.18 cafétaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	22,4	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,4	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	690	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	7	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	1	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,09	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	35	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	240	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.



Labo Hydro/Bromato/Air  
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0760</b>
Plaats staalname :	Blok 6D 2.5 toilet
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,4	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	1,49	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	690	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	0	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	164	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,00	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,16	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	19	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	72	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	320	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalciuming van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0761</b>
Plaats staalname :	Bibliotheek Cafétaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	23,2	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,79	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	674	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	274	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	86	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,06	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	19	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	69	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	260	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalcining van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van  
29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0762</b>
Plaats staalname :	Bibliotheek 0.05a WC heren
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	26,5	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	NORMAAL		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,81	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	688	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	19	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	136	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

\* (ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<b>Chemische analyse :</b>					
pH	7,1		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,03	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	18	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	47	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	380	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET-CONFORM maar kan gebruikt worden als DRINKWATER. Een regelmatige reiniging en ontcalcining van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van  
 29/07/2022

### Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere		
Staalname uitgevoerd op :	26/07/2022	Door :	1SM SIREAUX volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	26/07/2022		
Analyses uitgevoerd :	van 27/07/2022	Door :	1SM BAETEN
	tot 29/07/2022		Sgt VAN NIEUWENHUYSE
Rapport opgesteld op :	29/07/2022	Door :	Sgt VAN NIEUWENHUYSE

<b>Controle N°</b>	<b>22/0763</b>
Plaats staalname :	<del>Bibliotheek 0.05a-WG heren</del> <b>6C - Cafeteria</b>
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<b>Fysisch aspect :</b>					
Temperatuur tijdens staalname :	22,4	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	/		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	/		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,81	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	688	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<b>Bacteriologische analyse*:</b>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	7	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	4	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcon	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199					
<b>Chemische analyse :</b>					
pH	/		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Chloriden		mg/l	-	≤ 250	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,09	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.



Vet Olt VANHOODYDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg