

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 6D
510104/005
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Enkel detectie in de gemeenschappelijke delen.
- De kabel voor de aansturing van de lift is aanwezig en aangesloten in de brandcentrale doch niet in de lift.
- Geen standaardomruiling wegens nieuwe installatie in 2017.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert