

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 13
510104/012
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Enkel detectie in de gemeenschappelijke delen.
- Geen standaardomruiling gedaan wegens vernieuwing installatie in 2017.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- Aantal detectoren niet kunnen testen wegens deur op slot.
- Geen sirene test mogen uitvoeren.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert