

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 21
510104/017
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Systeem met enkel waarschuwingsdrukknoppen.
- Alle aanwezige detectoren (4) zijn niet meer aangesloten op de centrale.
- Geen doorseiner of telefoonlijn aanwezig.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert