

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 4B
510104/022
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Volgens de norm S21-100 is er niet voldoende detectie aanwezig.
- De kabel voor de liftsturing bij brandalarm is niet aangesloten in de lift.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- Geen volledig as built dossier aanwezig.
- Standaardomruiling van 20% van de detectoren gedaan volgens de S21-100 norm.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert