

**INSTALLATIE**

**Leger Evere - blok 4C gebouw**  
510104/023  
Koningin Elisabeth Kwartier  
1140 Brussel

**KLANT**

**Veolia nv-sa**  
Mario Van Lierde  
F. Demetskaai 52  
1070 Brussel

**BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018**

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

**Opmerking(en) :**

- Volgens de norm S21-100 is er niet voldoende detectie aanwezig.
- Bij brandalarm wordt de lift niet aangestuurd wegens kabel niet aangesloten in de lift.
- Standaard omruiling van 20% van de detectoren uitgevoerd volgens de S21-100 norm.
- Geen as built dossier aanwezig.



**Johan ANTONUS**  
*BOSEC brandexpert*