

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 12
510104/029
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Enkel detectie in de gemeenschappelijke delen.
- Geen standaardomruiling gedaan wegens vernieuwing installatie in 2017.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- Bij aankomst centrale zonder spanning wegens werken op +0 en +1.
- Branddeuren aan rechtse kant op +1 en +2 slepen over de vloer.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert