

Checklist mobiele brandblustoestellen volgens de NORM NBN S21-050 (2002)

Kwartier: KKE Blok: 1C Verdiep: 0
Plaats: Gang


| Kwartier | Locatie Blok/plaats | Verdiep | pe blustoes | Inhoud | Nr. Blustoestel | hangt/stat op de voorziene plaats* | Toegankelijk* | Duidelijk zichtbaar* | leesbare en juiste gebruiksaanwijzing* | Zichtbaar niet beschadigd* | Naald drukmeter in groene zone* | verzegeling voorhanden en niet beschadigd* | Signalisatie voorhanden | jaarlijkse controle is gebeurd | Datum jaarlijkse controle | Verslag is beschikbaar |
|----------|---------------------|---------|-------------|--------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| KKE | 1C0-43 | 0 | Poeder | 6 Kg | 13P689975 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 1C0-42 | 0 | CO2 | 5 Kg | 11C599997 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 1C0-39 | 0 | Poeder | 6 Kg | 13P689934 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 1C0-37 | 0 | CO2 | 5 Kg | 11C502902 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 1C0-34 | 0 | Poeder | 6 Kg | 13P6895681 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |

Datum van de controle: 07/01/2019

Uitvoerder

Naam: Keppens A,
Graad: Adjt

Handtekening:



Checklist mobiele brandbluistoestellen volgens de NORM NBN S21-050 (2002)

Kwartier: KKE Blok: 4C Verdiep: 0
Plaats:

| Kwartier | Locatie Blok/plaats | Verdiep | Type blustoestel | Inhoud | Nr. Blustoestel | hangt/staat op de voorziene plaats* | Toegankelijk* | Duidelijk zichtbaar* | leesbare en juiste gebruiksaanwijzing* | Zichtbaar niet beschadigd* | Naalid drukmeter* in groene zone* | verzegeling voorhanden en niet beschadigd* | Signalisatie voorhanden | Jaarlijkse controle is geburd | Datum jaarlijkse controle | Verlag is beschikbaar |
|----------|---------------------|---------|------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| KKE | 4C0-85 | 0 | Poeder | 6 Kg | 11P6 94331 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | NOK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-98 | 0 | CO2 | 5 Kg | 13C5 72627 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-91 | 0 | Poeder | 6 Kg | 11P6 94252 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-54 | 0 | CO2 | 5 Kg | 13C531661 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-71 | 0 | Poeder | 6 Kg | 1P6/4116 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-30 | 0 | Poeder | 6 Kg | 1P6/4124 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-75 | 0 | CO2 | 5 Kg | 15C5 91065 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-31 | 0 | Poeder | 6 Kg | 11P6 64486 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-129 | 0 | Poeder | 6 Kg | 1P6/4162 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-54 | 0 | Poeder | 6 Kg | 1P6/4123 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | NOK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C0-54 | 0 | Poeder | 50 Kg | 10P50/60506 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | NOK | NOK | Oct-16 | NOK |
| KKE | 4C0-54 | 0 | Poeder | 12 Kg | 11P12/24389 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | NOK | NOK | Oct-16 | NOK |

Datum van de controle: 07/01/2019

Uitvoerder
Naam: Keppens A,
Graad: Adjt
Handtekening:

Checklist mobiele brandblustoestellen volgens de NORM NBN S21-050 (2002)

1

Kwartier: KKE Blok: 4C Verdiep: Plaats:

| Kwartier | Locatie Blok/plaats | Verdiep | Type blustoestel | Inhoud | Nr. Blustoestel | hangt/staat op de voorloze plaats* | Toegankelijk* | Duidelijk zichtbaar* | leesbare en juiste gebruiksaanwijzing* | Zichtbaar niet beschadigd* | Naal drukmeter in groene zone* | verzegeling voorhanden en niet beschadigd* | Signalisatie voorhanden | Jaarlijkse controle is gebeurd | Datum jaarlijkse controle | Verlag is beschikbaar |
|----------|---------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| KKE | 4C1-84 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6/4140 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-72 | 1 CO2 | 5 Kg | 13C5 39149 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-87 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6/4148 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-91 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6/4163 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-54 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6/4165 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-63 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6/4154 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-60 | 1 Poeder | 6 Kg | 11P6 39185 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-32A | 1 CO2 | 5 Kg | 14C5 77245 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-38 | 1 Poeder | 6 Kg | 11P6 40445 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-65 | 1 CO2 | 5 Kg | 13C5 06825 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C1-52 | 1 CO2 | 5 Kg | 13C5 32715 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4CD1-4 | 1 CO2 | 5 Kg | 13C5 21201 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4CD1-11 | 1 Poeder | 6 Kg | 1P6 39185 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |

Datum van de controle: 07/01/2019

Uitvoerder
 Naam: Keppens A,
 Graad: Adjt
 Handtekening:

Checklist mobiele brandblustoestellen volgens de NORM NBN S21-050 (2002)

2

Kwartier: KKE Blok: 4C
Plaats: Verdiep:

| Kwartier | Locatie Blok/plaats | Verdiep | Type blustoestel | Inhoud | Nr. Blustoestel | hangt/staat op de voorziene plaats* | Toegankelijk* | Duidelijk zichtbaar* | leesbare en juiste gebruiksaanwijzing* | Zichtbaar niet beschadigd* | Naald drukmeter in groene zone* | verzegeling voorhanden en niet beschadigd* | Signalisatie voorhanden | jaarlijkse controle is gebeurd | Datum jaarlijkse controle | Verlag is beschikbaar |
|----------|---------------------|----------|------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| KKE | 4C2-60 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6/4157 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-46 | 2 CO2 | | 5 Kg | 14C5 77331 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-44 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6/4151 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-37 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6/4144 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-35 | 2 CO2 | | 5 Kg | 11C5 02865 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-31 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6 4149 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-130 | 2 Poeder | | 6 Kg | 11P6 93983 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-89 | 2 CO2 | | 5 Kg | 14C5 77320 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-93 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6/4146 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-97 | 2 Poeder | | 6 Kg | 11P6/94225 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-120 | 2 CO2 | | 5 Kg | 13C5 28384 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4C2-104 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6/4261 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4CD2-04 | 2 Poeder | | 6 Kg | 1P6 4147 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |
| KKE | 4CD2-05 | 2 CO2 | | 5 Kg | 13C5 62207 | OK | OK | OK | OK | OK | NVT | OK | OK | OK | Oct-18 | NOK |

Datum van de controle: 07/01/2019

Uitvoerder
 Naam: Keppens A,
 Graad: Adjt
 Handtekening:



Checklist Muurhaspel volgens de NORM EN 671-1 en 671-3 = controle

Kwartier: KKE Blok: 1 GELIJKVLOERS-DGBudFin

| Kwartier | Locatie | Nr Brandhaspel | Type | Soort | Haspel aanwezig | Slang aanwezig | Lans aanwezig | Drukmeter aanwezig | Systeem toegankelijk | Algemene staat | Technisch probleem | Onder druk | Pictogram | Markering/gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|--------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| KKE | 1-0 GANG | 21006C - 10.25 | 19/20 mondstuk 6mm | vast | OK | OK | OK | NV | OK | Algemene staat OK | Kast in orde OK | Haspel in orde OK | Bedieningshendel in orde OK | Haspelstun in orde OK | half vormvaste slang in orde OK | Lans in orde OK | Kappen, onzuiverheden OK | Corrosie OK | Corrosie leidningen OK | Corrosie elementen OK | Technisch probleem OK | Deur OK | Haspel OK | Haspelstun OK | Drukmeter OK | Slangengeleider OK | Slang OK | Toevoer water OK | Druk OK | Technisch probleem OK | Bedieningshendel OK | Lans 3 standen OK | Lek OK |

Datum van de controle: 07/01/2019

Uitvoerder

Naam: Keppens A,

Graad: Adjt

Handtekening:

