



Rapportnr: 21/02713

Analyseverslag

Datum staalname		31/03/2021			
Staalnameplaats		Defentie Evere			
voorschrift		AB SWW kelder A KW	Blok A4 afwas SWW	Blok 4A boiler keuken SWW	Blok 7A 1e verdiep SWW
Staalnummer		KE210275	KE210276	KE210277	KE210278
Bacteriologisch onderzoek:					
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500	0,500	0,500	0,500
legionella kve/liter	B019	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)
voorschrift		Blok 7A gelijkvloers WW	Blok 7B gelijkvloers ketel B SWW	Blok 7B kelder A SWW	Blok 7B 1e verdiep A kant WW
Staalnummer		KE210279	KE210280	KE210281	KE210282
Bacteriologisch onderzoek:					
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500	0,500	0,500	0,500
legionella kve/liter	B019	2000 Legionella non pneumophila	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)	100 Legionella pneumophila serotype 2-14
voorschrift		Blok 7B 1e verdiep Ketel B SWW	Blok 10 gelijkvloeres SWW	Blok 11 douche 2e verdiep SWW	Blok 11A douche 1e verdiep Boiler B WW
Staalnummer		KE210283	KE210284	KE210285	KE210286
Bacteriologisch onderzoek:					
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500	0,500	0,500	0,500
legionella kve/liter	B019	afwezig (< 100 kve/liter)	2400 Legionella non pneumophila	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)
voorschrift		Blok 11A creche Kant A 1e verdiep SWW	Blok 11A creche ingang boiler A SWW	Blok 11A creche boiler B WW	Blok 12 1e verdiep SWW
Staalnummer		KE210287	KE210288	KE210289	KE210290
Bacteriologisch onderzoek:					
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500	0,500	0,500	0,500
legionella kve/liter	B019	40000 Legionella pneumophila serotype 2-14	4000 Legionella pneumophila serotype 2-14	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)

kve: kolonie vormende eenheid

Datum aanvang analyse legionella (B019): 01/04/2021

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING



Rapportnr: 21/02713

Analyseverslag

Datum staalname		31/03/2021			
Staalnameplaats	voorschrift	TPF Utilities Belgique te BRUSSEL			
Staalnummer		Blok 13A SWW KE210291	Blok 17 SWW KE210292	Blok 20 SWW KE210293	Blok 21 SWW KE210294
Bacteriologisch onderzoek:					
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500	0,500	0,500	0,500
legionella kve/liter	B019	500 Legionella non pneumophila	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)	afwezig (< 100 kve/liter)

kve: kolonie vormende eenheid

Datum aanvang analyse legionella (B019): 01/04/2021

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING