



Rapportnr: 21/05862

Analyseverslag		
Datum staalname		09/06/2021
Staalnameplaats	voorschrift	ref. Evere
Staalnummer		4B douche gelijkvloers
		KE210581
Bacteriologisch onderzoek:		
in behandeling genomen monstervolume in liter		0,500
legionella kve/liter	B019	afwezig (< 100 kve/liter)

kve: kolonie vormende eenheid

Datum aanvang analyse legionella (B019): 10/06/2021

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING