



8676 - TPF Utilities Belgique	Av. de Haveskerckelaan 46	1190 BRUSSEL
-------------------------------	---------------------------	--------------

Rapportnr: 21/01512

Analyseverslag			
Datum staalname		18/02/2021	
Staalnameplaats		Defensie - Evere	
	voorschrift	Blok 11A douche 1.28	Blok 11A douche 1.38
Staalnummer		KE210233	KE210234
Bacteriologisch onderzoek:			
in behandeling genomen		0,500	0,500
monstervolume in liter			
legionella kve/liter	B019	900	afwezig (< 100 kve/liter)
		Legionella pneumophila serotype 2-14	

kve: kolonie vormende eenheid

Datum aanvang analyse legionella (B019): 19/02/2021

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING