



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa  
t.a.v. Mario Van Lierde  
F. Demetskaai 52  
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

## ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/010

**Leger Evere - blok 10**

Koningin Elisabeth Kwartier  
1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

### Opmerking(en) :

- Branddrukknop +0 gang rechts nooddeur defect.
- Er zijn 2 deuropompen van branddeuren defect.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- Volgens de norm S21-100 is er onvoldoende detectie aanwezig.

Johan ANTONUS  
BOSEC brandexpert

