



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/025

Leger Evere - blok 11

Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Volgens de norm S21-100 is er niet voldoende detectie aanwezig.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- 3 rookkoepelinstallaties werken niet
- standaardomruiling van 40% van de detectoren gedaan volgens de S21-100 norm.
- Liftten kunnen nog gebruikt worden bij brandalarm.
- Sommige branddeuren schuren tegen de grond.
- Bij sommige drukknoppen is de behuizing defect.
- Benamingen op situatieplan zijn niet allemaal correct.

Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

