



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/026

Leger Evere - blok 14 (SE1,SE2,SE3)

Koningin Elisabeth Kwartier

1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Sommige lokalen zonder detectie.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende telefoonlijn.
- Detectoren in de stookplaats/parking werken niet.
- Standaardomruiling van 40% van de detectoren gedaan volgens de S21-100 norm.

Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

