



Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

Veolia nv-sa
t.a.v. Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

Brussel, 21 december 2017

ATTEST VAN GOEDE WERKING 2017

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van het gebouw :

510104/014

Leger Evere - blok 14C

Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2017 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Geen algemene detectie.
- Geen doormelding wegens geen werkende telefoonlijn.
- De kabel voor de aansturing van de lift is aanwezig en aangesloten in de brandcentrale doch niet in de lift.
- Nieuwe installatie.

Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

