

Hoogspanningsonderhoud

| | |
|----------------------------|------------------|
| Controle HS: | KKE Blok 4A |
| Projectnummer: | HS Post C4 |
| Datum: | 15/11/2017 |
| Naam verantw. ter plaatse: | Mario Van Lierde |
| Naam verantw. Nuyts: | Leon Nuyts |

OK NOK NVT

1. Globale controle:

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | onderhoud toegansdeur(en) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | onderhoud verluchting |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | aanwezigheid van goed gekeurde brandblusser |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | nazicht dichtheid van spleten en kieren |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | aanwezigheid van corrosie of vocht (asbest melding) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 | nazicht verlichting en noodverlichting |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | functioneren spanningsaanduiders |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8 | controle nodige documenten (keuringsverslag, elektrisch schema,...) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | controle van PBM's (vervaldatum handschoenen) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | orde en netheid in het lokaal |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11 | stofvrijmaken van het lokaal en cellen |

2. Mechanische controle:

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | onderhoud open en gesloten schakelinrichting |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13 | nazicht oliepeil, koeling transfo en schakelaperatuur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14 | vastheid nakijken van alle mechanische verbindingen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15 | mechanische corrosie, haperingen nakijken |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | smeren en nazicht mechanische onderdelen |

3. Elektrische controle:

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 17 | controle aarding (extern keuringsorganisme) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 18 | controle beveiligingsrelais (extern keuringsorganisme) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 19 | controle thermografisch onderzoek (extern keuringsorganisme) |

OPMERKINGEN:

Geen bord EHBO aanwezig

Uitvoerder: (naam en handtekening)



Leon Nuyts

Verantwoordelijke ter plaatse: (naam en handtekening)

Mario Van Lierde