MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
Labo Hydro/Bromato/Air
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
van
28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS	SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO	
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS	

Controle N°	**26/800**
Plaats staalname :	Blok 2 118 A
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	21,9	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,379	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	469	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
Escherichia coli	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Pseudomonas aeruginosa	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
Clostridium perfringens	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

**(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199*

Chemische analyse :					
pH	7,5		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,03	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	31	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	200	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

***: enkel voor chemisch verzacht water*

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.

Vet Adjt HAESENDONCK
Labo Hydro/Bromato/Air
MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg