

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
Labo Hydro/Bromato/Air
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
van 03/07/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	Evere			
Staalname uitgevoerd op :	22/06/2026	Door :	1SM Heijster	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	22/06/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 22/06/2026 tot 25/06/2026	Door :	1SM Heijster SGT BONNE	1SM MAXIMUS
Rapport opgesteld op :	03/07/2026	Door :	Vet Olt VANHOUTTE	

Controle N°	26584	Cafeteria MR Sys A
Plaats staalname :	Blok 1 A203	
Type water :	Netwerk	

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	18,60	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,28	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	482,00	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	12,00	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	114,00	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0,00	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0,00	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0,00	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3,00	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0,00	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
0					
<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,45		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,01	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	4,01	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	18,00	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	320,00	ma/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg