

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Contrôle N°</b> | <b>26577</b>      |
| Plaats staalname : | Bloc 21 09A (bar) |
| Type water :       | Netwerk           |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><i>Fysisch aspect :</i></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 22,90      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 1,04       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 510,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><i>Bacteriologische analyse*:</i></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 4,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococchen                | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,61   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,01   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 3,68   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 7,00   | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,03   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 260,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg